



Šířka výkopu bude provedena s ohledem na počet uložených kabelů.

V celém rozsahu výkopů bude v páteřní trase přiložen zemnicí páspek FeZn 30x4mm.

Definitivní povrchy provede stavba, provizorní povrchy přechodů budou provedeny betonem tl. 15 cm.

Opravy narušených stávajících povrchů mimo oblast hlavní výstavby budou provedeny příslušným dodavatelem stavebního objektu.

Při křížení nebo souběhu kabelů VO s ostatními podzemními inž. sítěmi budou dodržena veškerá ustanovení pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52.

SO 431 Veřejné osvětlení tramvajové tratě

Objednatel:

**DOPRAVNÍ PODNIK MĚST
LIBERCE A JABLONCE NAD NISOU, a.s.**

Mrštíkova 3
461 71 Liberec III

Zhotovitel PDPS:

Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3

Zhotovitel PDPS: 	Navrhl	V.Ptáček		Investor	DPMLJ
	Vypracoval	V.Ptáček		Zak. číslo	16056
	Zodp. projektant	Ing.J.Staněk		Datum	07/2016
	Tech. kontrola	L.Živnůstka		Stupeň	PDPS
	Stavba: REKONSTRUKCE TT RUMUNSKÁ-PALACHOVA-ŠALDOVO NÁMĚSTÍ V LIBERCI			Měřítko	1:20
Barvířská 12, Liberec 3 Tel.: 485 104 773 Fax.: 485 107 962 e-mail: elpro@elproinvest.cz	Příloha: Vzorové řezy			Č. přílohy:	Paré:
				EV_05	