

Sektorová veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná v užším řízení podle ustanovení § 3 písmeno c), § 14 odstavec (3), § 15, § 26, § 52, § 58, § 151 odstavec (2) a dalších souvisejících ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem:

„Rekonstrukce TT Rumunská – Palachova – Šaldovo náměstí v Liberci“

ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní

**PODLIMITNÍ REŽIM
UŽŠÍ ŘÍZENÍ**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – SOUBOR ČÍSLO 04

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

Dotaz č. 12: Nenašli jsme v projektové dokumentace chybí pro nacenění výpis materiálu pro objekt 002-položka 35 a 601-položka 47, prosíme o doplnění specifikace.

Odpověď zadavatele:

V obou případech se jedná o montáž stávajícího zábradlí, které bude v rámci souvisejících položek dřívě demontováno a uskladněno, případně nově natřeno (dle popisu v položkách). Konkrétní příklad viz obrázek níže.



Ve spolupráci se zadavatelem či zpracovatelem projektové dokumentace vypracoval

Ing. Martin Šimek