



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/MS 14/17

CJ MML 067148/17

Vyřizuje / telefon

Ing. Nikola Martinetz/

485 243 216

V Liberci dne

27.3.2017

Dodatečné informace I.

pro veřejnou zakázku malého rozsahu:

„ZŠ Liberec, Oblačná 101/15 – výměna oken“

Vážení dodavatelé,

v souladu se Směrnicí rady č. 3RM, Vám tímto poskytujeme odpovědi na dotazy, které byly v rámci tohoto výběrového řízení vzneseny z řad dodavatelů.

Dotaz č. 1

„Ve výpisu prvků je trojsklo ($U_g=0,5$), ale zároveň zadavatel požaduje $U_w=1,1$ (celé okno). Je možno nabídnout dvojsklo ($U_g=1,1$) při předpokladu, že splní okno celkový součinitel prostupu tepla $U_w=1,1$?“

Odpověď

Za předpokladu, že zhotovitel doloží certifikát o dosažení součinitele prostupu tepla oknem (okno jako celek) $U_w=1,1$, může být použito izolační dvojsklo.

Dotaz č. 2

„V zadávací dokumentaci je požadavek na tepelně izolační vlastnosti celého okna $U_w - 1,1$ $W_{mk}-1$ a na zasklení $U_g=0,5$ $W_{mk}-1$. Přičemž hodnota zasklení $U_g=0,5$ je dosažena jen pomocí trojskla. Hodnot celého okna $U_w=1,1$ je možné dosáhnout i se zasklením $U_g=1,0$ dvojsklo. Toto řešení by snížilo náklady na celou zakázku. Je tedy možné použít zasklení $U_g=1,0$ $W_{mk}-1$?“

Odpověď

Odpověď totožná s odpovědí na dotaz č. 1, tedy, za předpokladu, že zhotovitel doloží certifikát o dosažení součinitele prostupu tepla oknem (okno jako celek) $U_w=1,1$, může být použito izolační dvojsklo.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Za zadavatele

Tomáš Kysela, v. r.
náměstek primátora