



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/MS 15/17

CJ MML 084767/17

Vyřizuje / telefon

Mgr. Lucie Jírová/

485 243 207

V Liberci dne

20.4.2017

Dodatečné informace I.

pro veřejnou zakázku malého rozsahu:

„ZŠ Liberec, U Školy – zateplení půdních prostor“

Vážení dodavatelé,

v souladu se Směrnicí rady č. 3RM Vám tímto poskytujeme odpověď na dotaz, který byl v rámci tohoto výběrového řízení vznesen z řad dodavatelů.

Dotaz

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že je požadován součinitel tepelné vodivosti 0,039 a lepší. Aby byl součinitel tepelné vodivosti dodržen, nelze použít žádný materiál používaný v ČR. Žádáme o upřesnění objemové hmotnosti. Může být vyšší, než je uvedeno v ZD?

Odpověď

Trváme na dodržení tepelné vodivosti $\lambda = 0,039$ a lepší. Objemová hmotnost může být vyšší než požadovaných max. 18 kg/m³.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Za zadavatele

Tomáš Kysela, v.r.
náměstek primátora