



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/MS 15/17

CJ MML 084767/17

Vyřizuje / telefon

Mgr. Lucie Jírová/

485 243 207

V Liberci dne

24.4.2017

Dodatečné informace I. - upřesnění

pro veřejnou zakázku malého rozsahu:

„ZŠ Liberec, U Školy – zateplení půdních prostor“

Vážený dodavatelé,

v souladu se Směrnicí rady č. 3RM Vám tímto poskytujeme upřesňující odpověď na dotaz, který byl v rámci tohoto výběrového řízení vznesen z řad dodavatelů.

Dotaz

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že je požadován součinitel tepelné vodivosti 0,039 a lepší. Aby byl součinitel tepelné vodivosti dodržen, nelze použít žádný materiál používaný v ČR. Žádáme o upřesnění objemové hmotnosti. Může být vyšší, než je uvedeno v ZD?

Původní odpověď

Trváme na dodržení tepelné vodivosti $\lambda = 0,039$ a lepší. Objemová hmotnost může být vyšší než požadovaných max. 18 kg/m³.

Upřesňující odpověď

V České republice je možno použít certifikovaný materiál s parametry:

1. Volná plocha – objemová hmotnost 15 kg/m³, součinitel tepelné vodivosti λ 0,039
2. Trámový strop – dutina – objemová hmotnost 17 kg/m³, součinitel tepelné vodivosti λ 0,039.

Trváme tedy na dodržení tepelné vodivosti $\lambda = 0,039$ a lepší a objemové hmotnosti do max. 18 kg/m^3 , jak je uvedeno v zadávací dokumentaci.

Omlouváme se všem dodavatelům za nepřesnost v původní odpovědi a za případné komplikace při přípravě nabídky. Z tohoto důvodu se **prodlužuje lhůta pro podání nabídek do 4. května 2017 do 09:00. Otevírání obálek proběhne dne 4. května v 10:15 hod. na adrese zadavatele** (budova radnice), nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, 1. patro, zasedací místnost č. 114. Otevírání obálek se může zúčastnit max. jeden zástupce za každého účastníka, který podal nabídku.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Za zadavatele

Tomáš Kysela, v.r.
náměstek primátora