



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/MS 17/17

CJ MML 097189/17

Vyřizuje / telefon

Mgr. Lucie Jírová/

485 243 207

V Liberci dne

9.5.2017

Dodatečné informace I.

pro veřejnou zakázku malého rozsahu:

„Divadlo F. X. Šaldy – PD k rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky“

Vážení dodavatelé,

v souladu se Směrnicí rady č. 3RM Vám tímto poskytujeme odpovědi na dotazy, které byly v rámci tohoto výběrového řízení vzneseny z řad dodavatelů.

Dotaz č. 1

Kdy bude předána vybranému dodavateli technicko-historická rešerše objektu DFXŠ, která je zásadním podkladem pro návrh obnovy zařízení?

Odpověď

Technicko-historická rešerše nemá zadavatel k dispozici.

Dotaz č. 2

Budou předány původní stavební plány architektů Fellnera a Helmera, podle kterých má být verifikován stav větracích šachet?

Odpověď

Původní plány od architektů Fellnera a Helmera nemá zadavatel k dispozici.

Dotaz č. 3

Kdo provede destruktivní průzkumy objektu? Projektant nemá oprávnění k provádění zásahů do staveb.

Odpověď

Destruktivní průzkumy objektu jsou součástí plnění zhotovitele. Zhotovitel si může na tyto práce použít subdodavatele, který provede tyto práce. Veškeré sondy a destruktivní průzkumy musí být projednány s NPÚ.

Dotaz č. 4

Bude předáno požárně - bezpečnostní řešení platné v současnosti?

Odpověď

Požárně-bezpečnostní řešení objektu nemá zadavatel k dispozici.

Dotaz č. 5

Kdo bude řešit případné kolize osvětlení, ozvučení, požární ochrany atd. v případě, že k jejich vedení jsou využity původní větrací kanály a šachty?

Odpověď

Kolize mezi ozvučením, osvětlením a možným dalším vlivům musí řešit zhotovitel. Zhotovitel si může na tyto práce použít subdodavatele.

Dotaz č. 6

Podle jakých norem a předpisů má být proveden návrh větrání a vytápění? Podle dokumentace z let 1881-83 nebo platných (ale ne závazných) norem ČSN?

Odpověď

V zadávací dokumentaci je uvedeno v popisu stavební činnosti: Modernizace systému vytápění a větrání v celém prostoru divadla. Modernizace vzduchotechniky s využitím původního větracího systému. Všechny postupy na změny vytápění a větrání musí být konzultovány s NPÚ a Hasičským záchranným sborem. Zadavatel předpokládá nutnost plnění norem ČSN.

Dotaz č. 7

Zadávací dokumentaci je požadována odborná způsobilost dodavatele, prokázaná autorizací v oboru „architektura“ či „pozemní stavby“. Autorizovaná osoba v těchto oborech nemůže autorizovat projekty „vytápění“ a „vzduchotechnika“. To může osoba s autorizací „technika prostředí staveb spec. vytápění a vzduchotechnika“ nebo „technologická zařízení staveb“. Bude uznána autorizace v těchto oborech?

Odpověď

Zadavatel uzná autorizace v oboru Technologická zařízení staveb (IT00).

Dotaz č. 8

Zadávací dokumentace požaduje zpracování projektů do 15 + 4 týdnů od podpisu smlouvy. Ze zkušeností z obdobných staveb konstatujeme, že jen průzkumy běžně trvají 3 měsíce. V případě divadla je nutné akceptovat i jeho funkci, kdy nejde provádět průzkumy během pracovních dní, protože probíhají zkoušky a večer představení. Je možné případné prodloužení termínů při zohlednění objektivních podmínek?

Odpověď

Zadavatel akceptuje zájemce a prodlužuje dobu na dodání DSP na 18 týdnů. (zadavatel na průzkum počítá s max. 8 týdny). V této návaznosti zadavatel upravil návrh smlouvy o dílo

(příloha č. 3 zadávací dokumentace), který mají účastníci předložit ve svých nabídkách – viz příloha těchto dodatečných informací.

Na základě výše uvedeného zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek**. Nabídky je možné podat **do 22. května 2017 do 8:30 hod.** na podatelnu Magistrátu města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I.

Otevírání obálek proběhne též den, tj. 22. května 2017, od 9:00 hod. v zasedací místnosti č. 114 budovy historické radnice, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Za zadavatele

Tomáš Kysela, v.r.
náměstek primátora

Příloha

Návrh smlouvy o dílo