

Ladislav Fuchs
Wintrova č.p. 486/14
460 01 Liberec II-Nové Město

VÁŠ DOPIS ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	E-mail	LIBEREC
z 08.09.2016	0362/Vi/16	Vítková/303	ilona.vitkova@mvv.cz	09.09.2016

Vyjádření Teplárny Liberec, a. s. k projektové dokumentaci

o Dotčená (připravovaná) stavba:

Oprava ul. Broumovská: úsek ul. Plátenická - ul. Krejčího, k.ú.: Rochlice u Liberce

o Předložená dokumentace:

Kopie KM s vyznačeným územím

o Žadatel:

Ladislav Fuchs, Liberec, Liberec II-Nové Město, Wintrova, č.p. 486/14 , 46001

o Investor:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Liberec, Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše, č.p. 1/1 , 46001

Souhrnné vyjádření:

Teplárna Liberec, a. s. souhlasí s technickým řešením dotčené (připravované) stavby uvedeným v projektové dokumentaci za předpokladu, že budou dodržena všeobecná ustanovení předpisů a norem a doplňující podmínky tohoto vyjádření.

Doplňující podmínky:

- 1) V případě odhalení našeho zařízení (předizolované potrubí v zemi v bezkanálovém provedení s komunikačními kabely v souběhu), je prováděcí firma povinna před dalšími pracemi s Teplárnou Liberec, a.s. stanovit další postup a udělat zápis do stavebního deníku (pan Stehlík, Svoboda).

- 2) Zhotovitel nesmí odkrytá místa s naším zařízením zasypat krycím materiálem, dokud nebudou zkontrolována panem Stehlíkem (Svobodou) a dokud nebude o kontrole proveden zápis do stavebního deníku.
- 3) V případě prací vedle, nad nebo pod stávajícím potrubím (předizolovaným potrubím v bezkanálovém provedení) musí být práce prováděny tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu tohoto zařízení. Zástupce TLib musí být přizván před zahájením prací a podmínky zemních prací musí být zapsány do deníku.
- 4) Pokud při stavbě dojde ke křížení teplovodního rozvodu, je nutné dodržet ustanovení ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení. V takovém případě musí být přizván zástupce TLib, který stanoví další postup prováděcích prací a provede zápis do stavebního deníku
- 5) Toto vyjádření platí pouze pro činnost (stavbu), pro kterou bylo vydáno a jeho platnost je 12 měsíců od jeho vydání.

S pozdravem

Ilona Vítková
správa připojení

Teplárna Liberec, a.s.

Dr. Milady Horákové 641/34a
460 01 Liberec, Liberec IV - Perštýn
IČ: 622 41 672

(14)



Kontaktní pracovníci Teplárny Liberec, a.s.

- | | | |
|-------------------------|---------------------|---|
| ○ Správa připojení: | Ilona Vítková | tel.: 485 386 303, 725 522 026
ilona.vitkova@mvv.cz |
| ○ Správce sek. rozvodů: | Zdeněk Svoboda | tel.: 485 386 268, 606 778 911
zdenek.svoboda@mvv.cz |
| ○ Vedoucí oddělení PZF: | Ing. Julius Stehlík | tel.: 485 386 274, 606 778 910
julius.stehlik@mvv.cz |