



Váš dopis zn.: ID 29239  
ze dne:  
Naše značka: O16610144582/OTPCLI/Ma  
Vyřizuje: **Matějková Jana**  
Datová schránka: **f7rf9ns**  
Telefon: 840 111 111  
Email: info@scvk.cz  
Datum: 21. 9. 2016

**Pan**  
**Ing. Ladislav Fuchs**  
**Wintrova 486/14**  
**460 01 Liberec**

### **Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Název akce:	<b>Liberec, Rochlice, Oprava ul. Broumovská úsek Plátenická – Krejčího</b>		
Účel vyjádření:	<b>Vyjádření k PD</b>		
Zájmové území:	Okres: Liberec		
	Obec: Liberec		
	Část obce, ulice, č. p.: Rochlice, ul. Broumovská, Plátenická		
	Katastrální území, parcelní číslo: Rochlice u LB, ppč.1333/2		
Žadatel:	<b>Ing. Ladislav Fuchs</b>		
Adresa, tel., e-mail	602437498, Ladislav.Fuchs@seznam.cz		
Investor:	Statutární město Liberec		
Adresa, tel., e-mail	nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1		
Projektant:	Ing. Zbyněk Nýdrle, U Sila 1328		
Vlastník dotčené IS	SVS		
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)</b>		
Vodohospodářská stavba	NE	Číslo stavby SVS	

#### Popis navrženého řešení:

Předmětem stavby je oprava ul. Broumovská - úsek ul. Plátenická - Krejčího. Úprava stávající komunikace a chodníků, úpravy autobusových zastávek, kontejnerového stání, návrh přechodů pro chodce a osvětlení přechodu, nové uliční vpusti (10 ks)-stávající uliční vpusti budou odstraněny (8 ks) a nahrazeny novými a napojeny do stávajícího systému odvodnění.

SO 101- Komunikace

SO 401 – Clonové nasvícení přechodu

**Požadujeme koordinaci s plánovanou rekonstrukcí vodohospodářského zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. v roce 2017.**

S předloženou dokumentací na výše uvedenou akci

**souhlasíme.**

Jelikož jsou zákresy zařízení provozovaných společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. pouze orientační, požadujeme dodržení následujících podmínek:

**Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.**

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 417 808 111 • Fax: 417 562 585 • E-mail: scvk@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451



Podle § 23 písm. a), b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích je ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a nad průměr 500 mm je ochranné pásmo 2,5 m, a to od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a), b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu lze provádět stavební činnost a další činnosti uvedené v zákoně pouze s písemným souhlasem vlastníka nebo provozovatele uvedených sítí.

- 1 Před zahájením výkopových prací požádá investor o přesné vytyčení stávajícího zařízení v naší správě a to formou objednávky min. 14 dní předem. Písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací včetně jména a kontaktu odpovědného pracovníka provádějící firmy. Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. **840 111 111**; [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz). V případě, že nelze vytyčit, bude určení trasy provedeno ručně kopanými sondami.
- 2 Prokazatelné seznámení zástupců firmy provádějící výkopové práce s polohou zařízení ve správě SČVK, a. s. před poškozením v průběhu prací.
- 3 **Veškeré armatury na vodovodních řadech a poklopy kanalizačních šachet musí být vyzvednuty do nivelety nových povrchů. Všechny rámy poklopů kanalizačních šachet musí být zajištěny vysokopevnostní maltou proti bočnímu posunutí. Všechny uzávěry a poklopy musí zůstat volně přístupné.**
- 4 Nové stožáry a kabelové vedení veřejného osvětlení budou ve vztahu k zařízení v naší správě, včetně přípojek, vybudováno tak, aby nezasahovalo do jeho ochranného pásma.
- 5 Při souběhu s vodovodními řadů nebo kanalizačními stokami požadujeme min. odstup ve vodorovné vzdálenosti 1 m od vnějšího líce stěny potrubí.
- 6 Křížení kabelů se zařízením v naší správě, včetně přípojek, bude k tomuto zařízení provedeno přibližně kolmo a bude opatřeno pevným ochranným potrubím, které bude přesahovat min. 1 m na každou stranu od líce stěn potrubí. Nejmenší dovolené vzdálenosti řeší norma ČSN 73 6005.
- 7 Chráničky musí být zřetelně označeny a nesmí být zaměnitelné s rozvody pitné vody.
- 8 V případě protlaku bude v místech křížení proveden otevřený výkop a bude provedena kontrola pracovníky Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s.
- 9 Kontroly budou písemně potvrzeny a zápis bude předložen při uvedení do provozu.
- 10 Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují. Zemní práce zde budou prováděny ručně bez použití mechanizace. **V ochranném pásmu nebudou pilíře, sloupy a stavby trvalého charakteru.**
- 11 Písemné přizvání zástupců Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. na staveniště před zásypem položených zařízení ke kontrole souběhu a křížení a přizvání k závěrečné kontrolní prohlídce.
- 12 **V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.**
- 13 Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.
- 14 **Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.**
- 15 Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění).

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

**vodárenský provoz - středisko Liberec - Daniela Naske, 482 416 726**  
**kanalizační provoz – středisko Liberec - Ivana Hübnerová, 482 416 724**

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

171



**Jana Matějková**

referent technickoprovozní činnosti

Na vědomí: OTPČ Liberec