



Přívod:	vrchem
Vývody:	vrchem
Provedení:	do zdi
Provedení dveří:	levě
Barva:	světle šedá
Prostředí:	prostory normální
Krytí :	IP 30/20
Vývody nesmazatelně	a nezaměnitelně popsat

Zodpovědný projektant části	Část vypracoval	Část kontroloval	 <p> BEDNÁŘ elektro projekty 004 666 735 004 381 885 elektro.bednar@seznam.cz </p>
Jaromír Bednář	Renata Bednářová		
	Jaromír Bednář		

Místo: Liberec	Stavební úřad: Liberec	Stupeň	DPS
Objednatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 46001 Liberec		Datum	03.2017
Akce: BUDOVA SKLADŮ, MÁCHOVA ULICE ppč. 300/1, k.ú. HORNÍ RŮŽODOL D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.g ELEKTROINSTALACE		Číslo zakázky	024-17-3
		Měřítka	Výšek č.
		Příloha č.	
Příloha: SCHÉMA NAPÁJENÍ + ROZVADĚČ RH		E-02	