

SITUAČNÍ SCHÉMA



legenda místností


Č.M.	POPIS MÍSTNOSTI	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA	PLOCHA
201	SCHODIŠTĚ	beton	omítka	plech.kazety	S.V. 2300	7,8
202	PODESTA	beton	omítka	plech.kazety	S.V. 2300	9,9
203	KANCELÁŘ	beton	omítka	SDK podhled	S.V. 2300	18,0
204	SPRCHA	beton	omítka	SDK podhled	S.V. 2300	2,9
205	WC	PVC	omítka	SDK podhled	S.V. 2300	1,9
206	SKLADOVÝ PROSTOR 1	beton	omítka	omítka	šikmý podhled	311,8

LEGENDA ELEKTRO:

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 10A/230V, POD OMÍTKU, IP20
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ, 10A/230V, NA OMÍTKU, IP20
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 10A/230V, NA POVRCH, IP44
- PŘEPÍNAČ SCHODIŠŤOVÝ, 10A/230V, NA POVRCH, IP44
- ZÁSUVKY POD OMÍTKU, 16A/230V, IP20
- ZÁSUVKY NA POVRCH, 16A/230V, IP44
- TŘÍPÓLOVÝ VYPÍNAČ POD OMÍTKU, 16A/400V, IP20 (OHŘEV VODY)

POPIS SVÍTIDEL – VIZ VÝKAZ VÝMĚR, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY

TYP SÍŤ : 3 NPE 50Hz 230/400V TN-C-S
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ OCHRANNÉHO VODIČE AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

Zodpovědný projektant části	Část vypracoval	Část kontroloval	 <div>BEDNÁŘ elektro projekty 604 665 735 604 281 005 elektro.bednar@seznam.cz</div>
Jaromír Bednář	Renata Bednářová		
	Jaromír Bednář		

Místo: Liberec	Stavební úřad: Liberec	Stupeň	DPS
Objednatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 48001 Liberec		Datum	03.2017
Akce: BUDOVA SKLADŮ, MÁCHOVA ULICE ppč. 300/1, k.ú. HORNÍ RŮŽODOL D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.g ELEKTROINSTALACE		Číslo zakázky	024-17-3
		Měřítko	Výšek č.
		1 : 50	
Příloha: PŮDORYS 2.NP - SEKCE 2		Příloha č.	E-07