



legenda místností					
ČM.	POPIS MÍSTNOSTI	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
150	SKLADOVÝ PROSTOR 1	betón	omítka	omítka	S.V. 2550
151	SKLAD 2	betón	omítka	omítka	S.V. 2550
152	SKLAD 3	betón	omítka	omítka	S.V. 2550
153	SKLAD 4	betón	omítka	omítka	S.V. 2550
154	SCHODIŠTĚ DO ZNP	betón	omítka	omítka	...
155	KANCELÁŘ 1	PVC koberec	omítka	omítka	S.V. 3500
156	SCHODIŠTĚ DO 1PP	betón	omítka	omítka	S.V. 3400
157	KANCELÁŘ 2	PVC	omítka	omítka	S.V. 3500
158	KANCELÁŘ 3	PVC	omítka	omítka	S.V. 3500
159	KOMORA	PVC	omítka	omítka	S.V. 3500

LEGENDA ELEKTRO:

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 10A/230V, POD OMÍTKU, IP20
- PŘEPÍNAČ SERIOVÝ, 10A/230V, POD OMÍTKU, IP20
- PŘEPÍNAČ SCHODIŠTOVÝ, 10A/230V, POD OMÍTKU, IP20
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 10A/230V, NA POVRCH, IP44
- PŘEPÍNAČ SCHODIŠTOVÝ, 10A/230V, NA POVRCH, IP44
- TLAČÍTKOVÝ SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 10A/230V, POD OMÍTKU, IP20
- ZÁSLUVKY POD OMÍTKU, 16A/230V, IP20
- ZÁSLUVKY NA POVRCH, 16A/230V, IP44

POPIS SVÍTIDEL – VIZ VÝKAZ VÝMĚR, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY

TYP SÍTĚ : 3 NPE 50Hz 230/400V TN-C-S
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNĚMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ
OCHRANNÉHO VODIČE AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

Zodpovědný projektant část		Část vypracoval	Část kontroval	
Jaromír Bednář		Renata Bednářová	Jaromír Bednář	
Místo: Liberec		Stavební úřad: Liberec		Stupeň
Objednatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 46001 Liberec		Datum		DPS
Akce: BUDOVA SKLADŮ, MÁCHOVA ULICE ppč. 300/1, k.ú. HORNÍ RŮŽODOL D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.g ELEKTROINSTALACE		Číslo zakázky		03.2017
Příloha: PŮDORYS 1.NP - SEKCE 3		Mřítko		024-17-3
		Výtisk č.		1 : 50
				Příloha č. E-06