



Váš dopis zn.: P16610043976
ze dne: 15. 6. 2016
Naše značka: O16610097728/OTPCLI/Ma
Vyřizuje: **Matějková Jana**
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 16. 6. 2016

Dopravní podnik měst Liberce
a Jablonce nad Nisou, a.s.
Ing. Vlčková
Mrštíkova 3
461 71 Liberec

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Liberec, Rochlice, Horní Hanychov, Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou		
Účel vyjádření:	Vyjádření k PD - DSP		
Zájmové území:	Okres: Liberec		
	Obec: Liberec		
	Část obce, ulice, č. p.: Liberec - ul. 1. máje, Žitavská, Palachova, Fügnerova, Rochlice - ul. Dobiášova, Horní Hanychov		
	Katastrální území, parcelní číslo: Liberec ppč.5869, 4055, 5862, 48/2, 1473/2, Rochlice ppč.1567/9, Horní Hanychov ppč. 484/2, 485/2, 486/3, 489		
Žadatel:	Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Ing. Vlčková		
Adresa, tel., e-mail	778759270, vlckova@dpmlj.cz		
Investor:	Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.		
Adresa, tel., e-mail	Mrštíkova 3, 461 71 Liberec		
Projektant:	<i>Elproinvest s.r.o. Liberec, V. Ptáček</i>		
Vlastník dotčené IS	SVS		
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)		
Vodohospodářská stavba	NE	Číslo stavby SVS	

Popis navrženého řešení:

Předmětem stavby je zajištění elektrického napojení jízdenkových automatů v rámci akce „Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou v lokalitách:

- SO 401 Lokalita Horní Hanychov
- SO 402 Lokalita Rybníček
- SO 403 Lokalita Žitavská (nádraží)
- SO 404 Lokalita Fügnerova (terminál)
- SO 405 Lokalita Palachova (Šaldovo nám.)
- SO 406 Lokalita Dobiášova

Jedná se o nové elektroměrové pilíře, kabely NN, jízdenkové automaty. Při stavbě dojde ke křížení s kanalizací na ppč. 4055 na Rybníčku.

S předloženou dokumentací na výše uvedenou akci

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 417 808 111 • Fax: 417 562 585 • E-mail: scvk@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451



souhlasíme.

Jelikož jsou zákresy zařízení provozovaných společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. pouze orientační, požadujeme dodržení následujících podmínek:

Podle § 23 písm. a), b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích je ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a nad průměr 500 mm je ochranné pásmo 2,5 m, a to od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a), b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu lze provádět stavební činnost a další činnosti uvedené v zákoně pouze s písemným souhlasem vlastníka nebo provozovatele uvedených sítí.

- 1 Před zahájením výkopových prací požádá investor o přesné vytyčení stávajícího zařízení v naší správě a to formou objednávky min. 14 dní předem. Písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací včetně jména a kontaktu odpovědného pracovníka provádějící firmy. Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. **840 111 111**; info@scvk.cz. V případě, že nelze vytyčit, bude určení trasy provedeno ručně kopanými sondami.
- 2 Prokazatelné seznámení zástupců firmy provádějící výkopové práce s polohou zařízení ve správě SČVK, a. s. před poškozením v průběhu prací.
- 3 Veškeré zemní kabely nebudou ve vztahu k našemu zařízení, včetně přípojek, zasahovat do jeho ochranného pásma.
- 4 **Křížení kabelů** se zařízením v naší správě, včetně přípojek, bude k tomuto zařízení provedeno přibližně kolmo a bude opatřeno pevným ochranným potrubím, které bude přesahovat min. 1 m na každou stranu od líce stěn potrubí. Bude dodržena norma ČSN 73 6005.
- 5 Chráničky musí být zřetelně označeny a nesmí být zaměnitelné s rozvody pitné vody.
- 6 **Při souběhu** s vodovodními řadů nebo kanalizačními stokami požadujeme min. odstup ve vodorovné vzdálenosti 1 m od vnějšího líce stěny potrubí.
- 7 Požadujeme dodržovat min. svislou odstupovou vzdálenost 0,5 m od našeho zařízení.
- 8 **Kontroly budou písemně potvrzeny a zápis bude předložen při uvedení do provozu.**
- 9 Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují. Zemní práce zde budou prováděny ručně bez použití mechanizace. **V ochranném pásmu nebudou pilíře, sloupy a stavby trvalého charakteru.**
- 10 Písemné přizvání zástupců Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. na staveniště před zásypem položených zařízení ke kontrole souběhu a křížení a přizvání k závěrečné kontrolní prohlídce.
- 11 **V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.**
- 12 Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.
- 13 **Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.**
- 14 Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění).

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

vodárenský provoz - středisko Liberec - Daniela Naske, 482 416 726

kanalizační provoz – středisko Liberec - Ivana Hübnerová, 482 416 724

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

171



Jana Matějková

referent technickoprovozní činnosti

Na vědomí: OTPČ Liberec

Příloha: Situace