



# MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

odbor stavební úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

tel. 485 243 111

Č. j.: SURR/7130/130956/16-Pe

CJ MML 173394/16

Oprávněná úřední osoba: Perglerová Radmila  
tel. 485243603

**Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**  
Mrštíkova č.p. 850/3  
Liberec III-Jeřáb  
460 07 Liberec 7

1849

Liberec, dne 1.9.2016

DOPRAVNÍ PODNIK MĚST LIBERCE A JABLONCE NAD NISOU, a.s.	
- 2 -09- 2016	
č. j.:	2506/PC/16
Počet příloh:	

## ÚZEMNÍ SOUHLAS

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona žádost o územní souhlas k záměru umístění stavby, kterou dne 27.6.2016 podala a 29.8.2016 doplnila společnost

**Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČO 47311975, Mrštíkova č.p. 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**v y d á v á ú z e m n í s o u h l a s**

s umístěním stavby

**Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou,  
SO 401 Lokalita Horní Hanychov, SO 402 Lokalita Rybníček – kabelové přípojky**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 4055 (ostatní plocha), parc. č. 5869 (ostatní plocha) v katastrálním území Liberec, parc. č. 484/2 (ostatní plocha), parc. č. 485/2 (ostatní plocha), parc. č. 486/3 (ostatní plocha), parc. č. 489 (ostatní plocha) v katastrálním území Horní Hanychov.

### **Druh a účel umístěvané stavby, určení prostorového řešení stavby:**

- Jedná se o umístění kabelových přípojek elektrické energie pro budoucí napojení dvou nových jízdenkových automatů v lokalitě Horní Hanychov, na pozemku parc.č. 489 v k.ú. Horní Hanychov a v lokalitě Rybníček, na pozemku parc.č. 5869 v k.ú. Liberec. Pro realizaci požadovaných záměrů bude nutné zajistit nové odběrné místo z distribuční sítě ČEZ Distribuce a.s., na základě investorem podané žádosti o připojení (zajistí ČEZ Distribuce a.s.). Předpokládá se s osazením jednofázových, resp. třífázových elektroměrů s proudovou hodnotou jističího prvku před elektroměrem 1x20A, resp. 3x20A.

#### **SO 401 LOKALITA HORNÍ HANYCHOV**

- Místo elektrického napojení je ze stávající skříně SPP3 č.42, na pozemku parc.č. 485/2 v k.ú. Horní Hanychov. Nový elektroměr bude osazen v nové elektroměrové skříně "RE" v provedení kompaktní pilíř, typu ER112/PKP7P. Pro možnost budoucího napojení dalšího odběru pro potřeby DPMLJ v

této lokalitě bude současně s RE osazena rozpojovací skříň typ SS200/NKP1P se dvěma sadami jisticích prvků. Oba pilíře budou osazeny v těsné blízkosti stávající skříň SPP3 č.42. Přívod do skříň RE ze skříň SPP3 a vývod do skříň SS bude proveden kabelem CYKY-J 4x10 mm<sup>2</sup> v délce 10 m.

Elektrické napojení nového výdejního automatu jízdenek bude realizováno novým kabelem CYKY-J 3x4 mm<sup>2</sup>, napojeného z nové rozpojovací skříň SS200. Kabel bude uložený zpravidla ve volném terénu, na pozemku parc.č. 485/2, 484/2, 486/3 a 489 v k.ú. Horní Hanychov, s krytím odpovídajícím trase a zatažený v celé délce trasy do kabelové chráničky DN63. V místě přechodu vjezdu na pozemek parc.č. 484/2 v k.ú. Horní Hanychov bude napájecí kabel zatažený do obetonované chráničky KOPOFLEX DN110 v délce 7m, v tomto úseku bude přiložen jeden kus stejné chráničky jako rezerva.

V místě předpokládaného umístění automatu v prostoru přístřešku na zastávce MHD bude nový kabel CYKY-J 3x4 mm<sup>2</sup> - délka trasy 50 m, ukončen v zemi s dostatečnou rezervou (cca 2 m) pro jeho budoucí zatažení do rozvodnice nového jízdenkového automatu. Instalace automatu není předmětem územního souhlasu.

Zemní práce budou provedeny v souladu s platnými ČSN, realizace kabelové rýhy podél chodníku na pozemku parc.č. 486/3 bude provedena po nezbytných sadových úpravách tak, aby nedošlo k narušení kořenového systému keřů.

#### SO 402 LOKALITA RYBNÍČEK

Místo napojení z nové přípojkové skříň PPS (nové odběrné místo není součástí tohoto SO - zajistí ČEZ Distribuce a.s. vč. napojení) bude na pozemku parc.č. 4055 v k.ú. Liberec. Nový elektroměr bude osazen v nové elektroměrové skříni "RE" v provedení kompaktní pilíř, typu ER112/PKP7P, dle standardů a Připojovacích podmínek ČEZ Distribuce a.s. Umístění elektroměrového pilíře bude v prostoru zastávky MHD Rybníček, ve směru terminál Fügnerova s ohledem na místní podmínky, v těsné blízkosti přístřešku zastávky. Napojení RE bude realizováno vývodem z nové PPS, novým kabelem CYKY-J 3x2,5 mm<sup>2</sup> v délce 80 m. Kabel bude uložený zpravidla ve volném terénu, na pozemku parc.č. 4055 a 5869 v k.ú. Liberec (s ohledem na místní podmínky), s krytím odpovídajícím trase a zatažený v celé délce trasy do kabelové chráničky DN63. Část trasy kabelu na pozemku parc.č. 4055 bude v délce cca 20m provedena řízeným protlakem z důvodu ochrany kořenového systému zeleně.

Elektrické napojení nového výdejního automatu jízdenek (úsek RE – automat) bude realizováno novým kabelovým vedením CYKY-J 4x10 mm<sup>2</sup> v délce 10 m. V místě předpokládaného umístění automatu v prostoru přístřešku na zastávce MHD bude řešený kabel ukončen v zemi s dostatečnou rezervou (cca 2 m) pro jeho budoucí zatažení do rozvodnice nového jízdenkového automatu. Instalace automatu není předmětem územního souhlasu.

Zemní práce budou provedeny v souladu s platnými ČSN. Narušené povrchy při realizaci zemních prací budou uvedeny do původního stavu, v souladu s technickými zásadami a podmínkami pro zásahy do povrchů komunikací.

#### **Umístění stavby na pozemku:**

- LOKALITA HORNÍ HANYCHOV - na pozemku parc.č. 485/2, 484/2, 486/3 a 489 v k.ú. Horní Hanychov.
- LOKALITA RYBNÍČEK - na pozemku parc.č. 4055 a 5869 v k.ú. Liberec.

#### **Vymezení území dotčeného vlivy stavby:**

- Stavba nebude mít vliv na sousední pozemky a stavby na nich.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona.

*Stavba byla projednána v režimu územního souhlasu (§ 96 stavebního zákona) na základě doplnění podkladů v souladu s ustanovením § 96 odst. 3. stavebního zákona. Z tohoto důvodu pozbylo smyslu původní usnesení o projednání záměru v územním řízení.*

*Žadatel je povinen splnit podmínky z vydaných vyjádření (stanovisek, rozhodnutí) dotčených orgánů a správců (vlastníků) inženýrských sítí.*

***Rozsah žádosti o vydání územního souhlasu byl zúžen na stavební objekty SO 401 - Lokalita Horní Hanychov a SO 402 - Lokalita Rybníček, kde bude umístěno elektrické napojení nových jízdenkových automatů. Výměna stávajících automatů za nové - Lokalita Žitavská, Fügnerova, Palachova, Dobiášova - s napojením na stávající NN kabely nepodléhá územnímu souhlasu, dle ustanovení § 79 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.***

Stavební úřad podle ustanovení § 90 stavebního zákona posoudil soulad záměru stavby s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování a dalšími požadavky dle tohoto ustanovení. Umístění stavby je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce – územním plánem města Liberec schváleným zastupitelstvem města Liberec dne 25. 6. 2002, jehož závazná část byla vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Liberec č. 2/2002, ve znění pozdějších změn.

Dotčené pozemky parc.č. 485/2, 484/2, 486/3 a 489 v k.ú. Horní Hanychov se nachází v přestavbových plochách smíšených městských (SM). Dotčený pozemek parc.č. 4055 v k.ú. Liberec se nachází ve stabilizovaných plochách urbanizované zeleně – parky a parkově upravené plochy (ZP) a pozemek parc.č. 5869 v k.ú. Liberec se nachází ve stabilizovaných plochách dopravy a dopravní vybavenosti – komunikace.

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu - technická infrastruktura místního významu je přípustná ve všech plochách územního plánu.

#### **Poučení:**

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím.

Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 8 stavebního zákona.

**MAGISTRÁT MĚSTA  
LIBEREC**  
STAVEBNÍ ÚŘAD



**Bc. Miroslav Šimek**  
vedoucí odboru stavební úřad

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 500 Kč byl zaplacen.

**Příloha:** dokumentace s ověřenými situačními výkresy

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IDDS: c2hdm3

sídlo: Mrštíkova č.p. 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 657 02 Brno 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30

UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f

sídlo: Závěšova č.p. 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., (CETIN) - správce sítí, IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

SML - odbor správy veřejného majetku, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Liberecká IS, a.s., IDDS: fh2ex77

sídlo: Mrštíkova č.p. 407/3, 461 71 Liberec 3

Teplárna Liberec, a.s., IDDS: z9hgmw

sídlo: Dr. Milady Horákové č.p. 641/34a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1

Dotčené orgány státní správy

Ministerstvo obrany ČR - Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk

sídlo: Teplého č.p. 1899, 530 02 Pardubice 2

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj

sídlo: Barvířská č.p. 29/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7

MML - odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

MML - odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Na vědomí

MML - odbor hlavního architekta, odd. územního plánování, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Založit: přír. arch./ Liberec III