



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/MS 41/17

CJ MML 169111/17

Vyřizuje / telefon

Ing. Nikola Martinetz/

485 243 216

V Liberci dne

17.8.2017

## Vysvětlení zadávací dokumentace

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu:

### „ZŠ Barvířská – výměna povrchu hřiště“

Vážení dodavatelé,

v souladu se Směrnicí rady č. 3RM, tímto reagujeme na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

#### Dotaz

*Jako výrobce umělého trávníku jsme shledali, že vypsany parametr umělého trávníku -... minimální počet vpichů na 10 cm 180 vpichů, ...nelze v žádném případě splnit. Prosím tímto o upřesnění a opravu. Také prosím o doplnění dalších parametrů umělého trávníku, jako např. dTex vlákna, celkový počet vpichů na 1m2, apod.*

#### Odpověď

V rámci specifikace došlo k překlepu, minimální počet stehů na 10 cm je 18 stehů. Dále poskytujeme požadovanou podrobnější specifikaci požadavků:

Min. plošná hm. Vlasu – 1500 g/m2

Materiál vlákna – PE monofilament – profil čochka

Min. šířka vlasu – 1,2mm

Min. tloušťka vlasu – 300 mikrometru

Min. pl. Hm. Podkl. Text. – 250g/m2.

S pozdravem

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Za zadavatele .....

Bc. Jaroslav Schejbal, v. r.

vedoucí odboru majetkové správy