



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
PR/EP 13/17
CJ MML 210867/17

Vyřizuje / telefon
Ing. Nikola Martinetz/
485 243 216

V Liberci dne
12.10.2017

Vysvětlení zadávací dokumentace I.

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu:

„Zajištění skalního masivu v ul. Dr. Milady Horákové II.“

Vážení dodavatelé,

v souladu se Směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec tímto reagujeme na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz

V projektové dokumentaci je uvedena specifikace materiálu u následujících dílů:

Příloha D.1.2.5, Detail ocelové sítě,

Příloha ABD, Souhrnná technická zpráva:

„D.1.2.1.4 Zajištění skalního svahu vysokopevnostními ocelovými dvouzákrutovými sítěmi s podélně vpleteným lanem po 500 mm

Projektem vyznačená oblast skalního svahu o ploše 338,0 m² bude po očištění a odtěžení případných labilních struktur zajištěna systémem plošného překrytí speciálními ocelovými sítěmi. Budou použity vysokopevnostní ocelové dvouzákrutové sítě s již z výroby podélně vpleteným lanem ø 8 mm po 500 mm a rozměrem ok sítě 80 × 100 mm O ø drátu 2,7 mm.“

„D.1.2.1.5 Kotvené ocelové sítě s trojdimenzionální matrací z polypropylenových vláken

Projektem určené skalní výchozy, partie a převisy O ploše 253,0 m³ budou zajištěny systémem plošného překrytí kotvenými ocelovými sítěmi s rozměrem ok 60 x 80 mm s trojdimenzionální matrací z polypropylenových vláken.“



Tato specifikace je podle nás v rozporu se zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. Jedná se o jasnou specifikaci konkrétního výrobku (STEELGRID HR), dokonce s údaji převzatými z technických listů výrobce. Poškozuje a vylučuje ze soutěže (u tohoto dílu) jiné než chtěné výrobce.

Mechanicko fyzikální parametry jsou dány především tahovou pevností sítě, nikoli tvarem oka. Z hlediska mechanicko fyzikálních parametrů je specifikace „hexagonální síť s vpletenými lany“ nic necharakterizující. Proto se ptáme:

- 1. Zda na terminologii a znění trváte.*
- 2. Je-li to možno použít diagonální pletivo se stejnou či vyšší tahovou pevností sítě a stejnou či lepší antikorozií úpravou bez toho, aby šlo o hybridní síť.*

Odpověď

Ad 1)

Specifikace uvedených položek není v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepoškozuje ani nevylučuje kohokoliv ze soutěže, neodkazuje na konkrétního dodavatele ani výrobek.

Platí ustanovení čl. II. 3. Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace: „*Pokud tato zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. V tom případě účastník v nabídce dodrží funkční a kvalitativní parametry min. v úrovni stanovené zadávací dokumentací.*“

Ad 2)

Pokud účastníci dodrží a dokáží garantovat parametry požadované projektem:

- a) u položky č. 26 - dvouzákrutové pletivo HZn, oko max. 6x8 cm, drát max. 2,2 mm s s povrchovou úpravou ne menší jak 235 g/m² (dodává více než jeden výrobce);
- b) u položky č. 19 - dvouzákrutové pletivo HZn s výrobní vrcholovou pevností pásu v tahu min. 110 kN/m garantovanou výrobcem, s okem ne větším jak 80/100 a drátem ne tlustším jak 3 mm s povrchovou úpravou ne menší jak 235 g/m²;
- c) u sítě položky č. 19 dále předpokládáme výbornou tvarovou poddajnost vůči morfologii stěny, inverzně vyjádřenou jako tuhost sítě vůči protlačení průhybem max. 139 kN/m při referenční hodnotě 50 kN;
- d) dále předpokládáme odolnost sítě při přerušení jednotlivého drátu, tedy že případná lokální porucha se nesmí rozšířit do okolí porušeného místa a síť musí i nadále plnit svou funkci.

potom nemáme námitek proti použití takového pletiva.

S pozdravem

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Za zadavatele

Ing. Karolína Hrbková, v. r.
náměstkyně primátora