

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY V ROZPOČTU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ:

Z důvodu modernizace technického řešení osvětlení cyklostezky je navržena záměna použitých výbojkových svítidel 100W za moderní řízená LED svítidla se střední hodnotou spotřeby 33W. Z důvodu zajištění optimální rovnoměrnosti jsou dle výpočtu osvětlení původní stožáry výšky 5m nahrazeny stožáry výšky 6m.

Změnou výšky stožárů a použitím moderních LED svítidel dojde ke zlepšení světelně-technických parametrů osvětlovací soustavy a výrazné úspoře nákladů na provoz osvětlení.

září 2017

Ing. Jaroslav Rybář



RYBÁŘ stavební s.r.o.

Adm. Místo 50, 276 01 Mělník
T. 315 622 913, F. 315 670 008
IČO: 27131335, DIČ: CZ27131335