



Váš dopis zn.:  
ze dne: 15. 4. 2016  
Naše značka: O16610063298/OTPCLI/DI  
Vyřizuje: **Kateřina Dlouhá**  
Adresa: **Sladovnická 1082**  
**463 11 Liberec 30**  
Datová schránka: f7rf9ns  
Telefon/fax: 840 111 111 / 482 416 710  
Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)  
Datum: 20. 4. 2016

**Investorsko – inženýrské činnosti ve výstavbě**  
**Ing. Ladislav Fuchs**  
**Americká 890**  
**460 10 Liberec III - Jeřáb**

### **Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Název akce:	<b>Liberec – Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – chodník ul. Horská</b>		
Účel vyjádření:	<b>Vyjádření ke stavebnímu řízení</b>		
Zájmové území:	Okres: Liberec		
	Obec: Liberec		
	Část obce, ulice, č.p.: Ruprechtice, Horská		
	Katastrální území, parcelní číslo: Ruprechtice, 843/1, 594/13, 590/1, 591		
Žadatel:	<b>Ing. Ladislav Fuchs</b>		
Adresa, telefon, e-mail	Americká 890, 460 10 Liberec 3 – Jeřáb, tel.: 602 437 498, <a href="mailto:Ladislav.Fuchs@seznam.cz">Ladislav.Fuchs@seznam.cz</a>		
Investor:	<b>Statutární město Liberec</b>		
Projektant:	Ing. Zbyněk Nýdrle, 02/2016		
Vodohospodářská stavba	NE	Číslo stavby SVS	
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)</b>		

#### Popis navrženého řešení:

Předmětem stavby je modernizace tras pro pěšivýbudováním nového úseku chodníku délky 261,0 m v části ulice Horská, zkapacitnění odvodňovacího příkopu a modernizace veřejného osvětlení výměnou svítidel na stávajících stožárech. V trase jsou navrženy čtyři nové uliční vpusti. Tři vpusti budou zaústěny do stávající kanalizační stoky a jedna bude napojena do terénního příkopu. V rámci stavby dochází ke střetu se stávajícím podzemním zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s.

S předloženou dokumentací na výše uvedenou akci  
**souhlasíme**

#### za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Před zahájením stavebních prací požádá investor o přesné vytyčení stávajícího zařízení v naší správě a to formou objednávky min. 10 dní předem.
2. Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na tel. 840 111 111; [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz).

#### **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
Tel.: 840 111 111 • Fax 417 562 585 • E-mail: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) • [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz)  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.  
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

3. Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.
4. Při případném odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.
5. Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.
6. **Při střetu s armaturami a poklopy je nutno tyto zařízení osadit do nivelety nového povrchu, aby zůstaly volně přístupné. Dále požadujeme přizvání pracovníka vodárenského a kanalizačního provozu Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. ke kontrole funkčnosti těchto armatur a poklopů.**
7. **Kanalizační přípojky od uličních vpustí budou v souladu s ČSN 75 6101 pro provádění kanalizačních přípojek a bude dodržen min. sklon. Místa napojení budou před záhozem zkontrolovány pracovníkem kanalizačního provozu Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. Napojení na kanalizační stoku do šachty budou provedeny 0,20 m nad jejich dnem.**

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přitkovská 1689  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

171  


Kateřina Dlouhá  
referent technickoprovozní činnosti