



Váš dopis zn.: P16610016809
ze dne: 4. 3. 2016
Naše značka: O16610040614/OTPCLI/Ma
Vyřizuje: **Matějková Jana**
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 16. 3. 2016

Pan
Ing. Ladislav Fuchs
Wintrova 486/14
460 02 Liberec 2

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Liberec, Zvýšení bezpečnosti dopravy - lokalita Žižkovo náměstí
Účel vyjádření:	Vyjádření k PD - DSP
Zájmové území:	Okres: Liberec
	Obec: Liberec
	Část obce, ulice, č. p.: Liberec, náměstí Žižkovo
	Katastrální území, parcelní číslo: Liberec, ppč. 6059, 6063, 6064
Žadatel:	Ing. Ladislav Fuchs
Adresa, tel., e-mail	602437498, Ladislav.Fuchs@seznam.cz
Investor:	<i>Statutární město Liberec</i>
Adresa, tel., e-mail	nám. Dr. E. Beneše 1
Projektant:	<i>Nýdrle – projektová kancelář</i>
Vlastník dotčené IS	SVS
Vodohospodářská stavba	NE
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Předmětem stavby je oprava komunikace, přilehlých chodníků a zastávek MHD včetně 2 čekáren, úprava stávajícího veřejného osvětlení a ochrana sítí ČEZ a O2.
S předloženou dokumentací na výše uvedenou akci

souhlasíme.

Jelikož jsou zakresy zařízení provozovaných společnostmi Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. pouze orientační, požadujeme dodržení následujících podmínek:

Podle § 23 písm. a), b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích je ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a nad průměr 500 mm je ochranné pásmo 2,5 m, a to od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a), b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu lze provádět stavební činnost a další činnosti uvedené v zákoně pouze s písemným souhlasem vlastníka nebo provozovatele uvedených sítí.

Před zahájením výkopových prací požádá investor o přesné vytyčení stávajícího zařízení v naší správě a to formou objednávky min. 14 dní předem. Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz. V případě, že nelze vytyčit, bude určení trasy provedeno ručně kopanými sondami.

- 1 **Požadujeme koordinaci s plánovanou opravou vodovodního řadu v ul. náměstí Žižkovo. Min. 30 dní před zahájením stavby kontaktujte vodárenský provoz – pan Skrbek, tel. 725 498 532.**
- 2 Prokazatelné seznámení zástupců firmy provádějící výkopové práce s polohou zařízení ve správě SČVK, a. s. před poškozením v průběhu prací.
- 3 **Při souběhu** s vodovodními řady nebo kanalizačními stokami požadujeme min. odstup ve vodorovné vzdálenosti 1 m od vnějšího líce stěny potrubí.
- 4 **Křížení kabelů** se zařízením v naší správě, včetně přípojek, bude k tomuto zařízení provedeno přibližně kolmo a bude opatřeno pevným ochranným potrubím, které bude přesahovat min. 1 m na každou stranu od líce stěn potrubí, ČSN 73 6005.
- 5 Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují. **Zemní práce zde budou prováděny ručně bez použití mechanizace. V ochranném pásmu nebudou stavby trvalého charakteru.** Bude dodržena norma ČSN 73 6005.
- 6 **Upozorňujeme na vodovodní přípojky vedené v komunikaci a dodržení ochranného pásma.**
- 7 Veškeré armatury na vodovodních řadech a poklopy kanalizačních šachet musí být vyzvednuty do nivelety nových povrchů. Všechny rámy poklopů kanalizačních šachet musí být zajištěny vysokopevnostní maltou proti bočnímu posunutí.
- 8 Dále požadujeme přizvání pracovníka vodárenského a kanalizačního provozu Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. ke kontrole funkčnosti těchto armatur a poklopů. Tyto kontroly budou stvrzeny zápisem do stavebního deníku.
- 9 Povrchové a dešťové vody budou příčnými a podélnými spády svedeny do 2 nově zřízených uličních vpustí, které budou napojeny na stávající systém odvodnění.
- 10 **V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.**
- 11 Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.
- 12 **Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.**
- 13 Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

vodárenský provoz - středisko Liberec - Daniela Naske, 482 416 726
kanalizační provoz – středisko Liberec - Ivana Hübnerová, 482 416 724

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

171
Matěj
Jana Matějková

referent technickoprovozní činnosti

Na vědomí: OTPČ Liberec
Příloha: Situace z PD

