



Soustava napětí: 3+PEN, 50Hz, 230/400V TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:

Živých částí: polohou, izolací, krytím a zábranou
doplňková ochrana: proudovým chráničem

Neživých částí: automatickým odpojením od zdroje
ve stanoveném čase dle ČSN 33 2000-4-41, ed.2



Projektování el. zařízení Karel Janoušek Jiráskova 181 464 01 Frýdlant v Čechách 728 741 907 karel.janousek@seznam.cz	Zodp. projektant Ing. František Bachník	Vypracoval Karel Janoušek	Stavba: ZŠ Ještědská-PD stavebních oprav, SO 01-Pavilon A-1.N.P.-stavební úpravy WC dívky Investor: Statutární město Liberec, Náměstí Dr.E.Beneše 1, 460 59 Liberec IČ:00262978	Stupeň Adres Soub ZAK.Č.	DUS, DOS FRYDLANT RB 267/04/17	Výkres č.: E-RB List č.: 1
Název výkresu: ELEKTRO INSTALACE				JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA NEŽIVÝCH NN		