



LEGENDA :

- NOVÁ KANALIZACE
- STUDENÁ VODA – POTRUBÍ PP – RCT
- TEPLÁ VODA – POTRUBÍ PP – RCT
- CIRKULACE – POTRUBÍ PP – RCT
- NAMÍCHANÁ VODA – POTRUBÍ PP – RCT
- 5UD
- 5UD1
- TMB
- PĚTUMVYVADLO V DESCE 490x2400 mm VE VÝŠCE 580 MM NAD PODL. SE SIFONY A STOJÁNKOVÝMI PÁKOVÝMI BATERIEMI NA JEDNU VODU – ROZVOD KANALIZACE PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍMU POTRUBÍ
- PĚTUMVYVADLO V DESCE 490x2170 mm VE VÝŠCE 580 MM NAD PODL. SE SIFONY A STOJÁNKOVÝMI PÁKOVÝMI BATERIEMI NA JEDNU VODU – ROZVOD KANALIZACE PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍMU POTRUBÍ
- TERMOSKOPICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL – UMÍSTĚNÝ NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1650MM NAD PODLAHOU – MINIM. PRŮTOK 0,8 l/s – MÍCHÁ VODU PRO BATERIE DĚTSKÝCH UMÝVADEL

zodpovědný projektant		vyraboval		vedoucí projektant	
M. KVAPILOVÁ		M. KVAPILOVÁ			
místo: MŠ MOTÝLEK, BROUMOVSKÁ ul., LIBEREC					
investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1					
AKCE:		<div>MILENA K V A P I L O V Á</div> <div>Jabloňová 413</div> <div>Liberec 12</div> <div>IČO : 12024376</div>			
OBNOVA VODOVODNÍHO POTRUBÍ V SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH					
MŠ MOTÝLEK					
VÝKRES: ZDRAVOTNÍ TECHNIKA		formát		2 A4	
DETAIL Y B,B1,B2,B3		datum		05.2017	
		účel		RPD	
		měřítko		1 : 50	
		ZT 9		č. výkresu	