ETAPA "1"

ETAPA "2"

ETAPA "2"

ETAPA "3"

Stávající osvětlovací bod LB01163 bude demontován
Rozvod z 1.etapy bude naspojkován zemní spojkou

Osvětlovací bod VO7
Uliční svítidlo LED 8300lm
Stožár 7,2m,výložník 2m

Osvětlovací bod VO4
Uliční svítidlo LED 8300lm
Stožár 7,2m,výložník 2m

Osvětlovací bod VO2
Uliční svítidlo LED 10250lm
Stožár 7,2m,výložník 2m

Zemní kabelová spojka,
napojeno na stávající
rozvod VO

3xDN110

Zemní kabelová spojka,
napojeno na rozvody
1.etapy VO

Napojení radiče SSZ

Osvětlovací bod VO6A, 6B
2xUliční svítidlo LED 8300lm
Stožár 7,2m,výložník 2x2m

Osvětlovací bod VO3
Uliční svítidlo LED 10250lm
Stožár 7,2m,výložník 2m

Osvětlovací bod VO5
Uliční svítidlo LED 2400lm
Stožár 5m

2x Kabelová spojka v chodníku
Napojení na stávající rozvody

Osvětlovací bod VO1
Uliční svítidlo LED 8300lm
Stožár 7,2m,výložník 2m

Zemní kabelová spojka,
napojeno na stávající
rozvod VO

LB23159

SO 102

SO 103

V NAVAZUJÍCÍ ETAPĚ DOŘEŠIT MÍSTO P

SO 402 Veřejné osvětlení

vypracoval:	M.Müller	
zodp. projektant:	M.Müller	

NÝDRLE projektová kancelář
tel.: 485 150 181, 485 150 579
nydrle@nydrle-projekt.cz
www.nydrle-projekt.cz

objednatel: Statutární město Liberec

akce: Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci
Lokalita Milady Horákové - Čechova - U Potůčku

čísl.zak.:	91-15
stupeň:	DSP/DPS/JP
datum:	01/2016
měřítko:	1:250
čísl.výkr.	čísl.soupr.

příloha: SITUACE

402.2