



POZNÁMKA

- ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ DLE ČSN EN 61293:
 - 3+PEN stř. 50Hz,400V/TN-C-S
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed.2:
 - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 - DOPLŇOVACÍM POSPOJENÍM
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed.2
A ČSN 33 2000-5-51 ed.3:
 - NORMÁLNÍ
 - NORMÁLNÍ SE ZÓNAMI
 - ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ
- CELKOVÝ INSTALOVANÝ VÝKON (ODHADOVANÝ): Pi = 189 kW
CELKOVÝ SOUDOBÍ PŘÍKON (ODHADOVANÝ): Pp = 105 kW
- STÁVAJÍCÍ PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ JE UVEDENO VE STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACI
ELEKTROINSTALACE Z 05/1970



GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL:+420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz



PROJEKTANT

BUDIŠINSKÁ 2539, 470 06 ČESKÁ LÍPA, TEL:+420 608 024 967, vlproj@volny.cz

AKCE : ZŠ ŠVERMOVA LIBEREC – STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ			
ZADAVATEL :	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, NÁM. DR. E. BENEŠE 1, 460 59 LIBEREC 1	ZAK. ČÍSLO:	D/16-079-DPS
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. DAVID	DATUM:	11/2017
VYPRACOVAL:	ING. VLACH	STUPEŇ:	DPS
KONTOLOVAL:	ING. VLACH	MĚŘÍTKO:	2A4
PŘÍLOHA: S0701 - ZŠ ŠVERMOVA - HOSPODÁŘSKÝ PAVILON ZAŘÍZENÍ SILNO-PROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, BLESKOSVODOVÁ SOUSTAVA Přehledové schéma rozvodu silnoproudu		PŘÍLOHA:	PARÉ:
		D1.7.-08	