


LEGENDA MaR

- TC, TI.. - TEPLOTNÍ ČIDLO
PC, PI.. - TLAKOVÉ ČIDLO
Y.. - POHON VENTILU, KLAPKY
TAH, TAL.. - TERMOSTAT
PAH, PAL.. - MANOSTAT
LAL, LAH.. - SNÍMÁNÍ MIN, MAX HLADINY
QH.. - SNÍMÁNÍ KONCENTRACE PLYNU
UI.. - KOMUNIKATIVNÍ OVLADAČ
Č.. - ČERPADLO
M.. - MOTOR, SPOTŘEBIČ
- kabelová trasa MaR SILNO
- - - kabelová trasa MaR SLABO

KABELY VÉST ODDĚLENĚ (MIN 200mm)
V KABELOVÝCH ŽLABECH ČI TRUBKÁCH
V PODHLEDU NEBO
PODÉL VZT ČI ÚT POTRUBÍ

LEGENDA POTRUBÍ ÚT

- potrubí stávající, beze změn
- x x x - potrubí stávající, demontované
— potrubí nové
- ⊕ stoupačka potrubí
Ⓐ označení stoupačky



Te -18°



GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL:+420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz



technická zařízení budov
spol. s r.o. Liberec

PROJEKTANT

U Besedy 8/414, CZ 46001 Liberec, telefon 484 849 847, telefax 484 849 846, silmar@volny.cz

AKCE :

ZŠ ŠVERMOVA LIBEREC - STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ

ZADAVATEL :	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, NÁM. DR. E. BENEŠE 1, LIBEREC 1	ZAK. ČÍSLO:	D/16-079-DPS
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. DAVID	DATUM:	11/2017
VYPRACOVAL:	JAN ŠIMŮNEK	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. JOSEF PTÁČEK	MĚŘÍTKO:	1:50

PŘÍLOHA:

SO 701 - ZŠ ŠVERMOVA - HOSPODÁŘSKÝ PAVILON
D1.9-MĚŘENÍ A REGULACE
PŮDORYS 1.PP -výřez -dispozice MaR

Č. PŘÍLOHY:

PARE:

D1.9-101

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.P.P.

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
0.01		
0.02		
0.03	SKLAD	6,98
0.04	SKLAD	3,31
0.05	SKLAD	20,90
0.06		
0.07	SKLAD	10,81
0.08	SKLAD	3,73
0.09	SKLAD	3,43
0.10	CHODBA	4,82
0.11	SKLAD	3,38
0.12	CHODBA	38,84
0.13	SKLAD	36,50