


**POPIS:**  
**HŘEBENOVÁ SOUSTAVA**  
**LPS - IV**  
**POLOMĚR VALÍČÍ SE KOULE 60m**  
**VZDÁLENOST STŘEDNÍ MEZI SVODY MAX. 20m**  
**MATERIÁL AIMgSi / FeZn**  
**ZKUŠEBNÍ SVORKY BUDOU UMÍSTĚNY VE VÝŠCE 1-1.5m**  
**VZDÁLENOST PODPĚR BUDE 1m**  
**PASIVNÍ OCHRANA SVODŮ PROTI KOROZI DO VÝŠKY 0.3m**  
**ZEMNÍČÍ PÁSOVINA FeZn 30x4 ULOŽENÁ VE VÝKOPU**  
**SPOJE NA ZEMNÍČÍ PÁSOVINĚ BUDOU ANTIKOROZNĚ CHRÁNĚNÝ**  
**DOPOJENÍ A VÝVODY OD UZEMNĚNÍ KE ZKUŠEBNÍ SVORCE FeZn 10mm**

**LEGENDA:**  
**UZEMNĚNÍ**  
**JÍMACÍ SOUSTAVA**

investor: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1				<div> <b>AGORA</b> ARCHITEKTONICKÝ A STAVEBNÍ ATÉLIER spol. s r.o.  www.agora-liberec.cz</div>				
generální projektant stavby:								
AGORA spol. s r.o. U Soudu 5366a, Liberec 2, 460 01 E-mail: <a href="mailto:agora@agora-liberec.cz">agora@agora-liberec.cz</a> , tel. 485 102 666								
vypracoval (projektant):		autorizoval (zodpovědný projektant):		schválil (vedoucí projektant):				
M.Müller		Ing.arch.Zrník		Ing.arch. Zrník				
místo:		Žitavská 393/6, Liberec III – Jeřáb, 460 07						
kraj:		Liberecký	st. úřad:	Liberec	obec:			Liberec
<b>Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům F</b>								
Projese ELEKTROINSTALACE								
HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ								
stupeň PD:				DSP				
datum:				20.7.2017				
formát:				2 x A4				
měřítko:				1:100				
č. zakázky:				2017/671				
číslo (ozn.) dokumentu:				D.1.4.4.8				