



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/MS 18/18

CJ MML 076024/18

Vyřizuje / telefon

Ing. Jana Kolomazníková/

485 243 497

V Liberci dne

3.4.2018

Dodatečné informace I.

pro veřejnou zakázku malého rozsahu:

„ZŠ Liberec, Dobiášova – modernizace podlahy ve sportovní hale“

Vážený dodavatelé,

v souladu se Směrnicí rady č. 3RM Vám tímto poskytujeme odpověď na dotaz, který byl v rámci tohoto výběrového řízení vznesen z řad dodavatelů.

Dotaz č. 1

Finální sendvičová sportovní podlaha z kaučuku, tl. min 8,30 mm specifikovaná v PD odkazuje jen a pouze na jednoho výrobce a dodavatele v ČR. Může účastník nabídnout jako finální sportovní podlahu polyuretanovou PUR litou podlahu tl. 7+2 mm?

PUR litá podlaha tedy prakticky ve všech parametrech svými vlastnostmi předčí navrhovaný typ kaučukové/PVC podlahy.

Dopadovou ochranu IPI měří opět jediný výrobce. Žádný jiný výrobce sportovních podlah tento parametr neměří ani nepoužívá.

PUR litá podlaha má mezinárodní certifikáty IHF (házená) a FIBA (basketbal). Podlaha je samozřejmě ideální i na florbal, volejbal či tenis.

Odpověď

Výběr podlahoviny je proveden na základě více kritérií. Hlavním parametrem je vysoká míra využití sportovní haly, skladba a technické řešení sportovní podlahy, četnost a rozmanitost sportovních odvětví jednotlivých uživatelů a provozně technické požadavky na finální vrstvu podlahoviny. Materiálová základna finální podlahoviny, její skladba a technické vlastnosti byly vybrány ve spolupráci se sportovními kluby, které sportovní halu významně využívají, na základě doporučení svazových orgánů zastoupených sportů a také na základě srovnání užitečných vlastností sportovních podlah v jiných sportovních zařízeních v Liberci a okolí. Současně byl brán zřetel na úroveň sportovních soutěží, které se v dané hale pořádají.

Sportovní podlahy na bázi PUR jsou primárně určeny na podkladní vrstvy z betonu, případně anhydritu. I v technických odkazech tazatele uvedených na jeho webových stránkách jsou tyto podkladní vrstvy uvedeny jako přednostní, ostatně tento parametr vyplývá i z technických vlastností a parametrů navrhované podlahy.

Podkladní vrstvy opravované sportovní podlahy jsou tvořeny stávajícím roštem, který bude opraven a doplněn novou podkladní vrstvou z 2x OSB desek. Jiný konstrukční zásah do podlahy s ohledem na další technické souvislosti není možný, koncepčně je nutné skladbu podlahy zachovat a opravit. S ohledem na tyto okolnosti byl vybrán na základě výše uvedených kritérií a technických souvislostí sportovní povrch z PVC nebo kaučuku, uvedenou technickou specifikaci plní více výrobců.

Sportovní podlaha z PUR není pro danou akci akceptovatelná.

Vzhledem k tomu, že nedošlo ke změně zadávacích podmínek, zadavatel **neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek**. Nabídky je i nadále možné podat **do 13. dubna 2018 do 9:00 hod.** na podatelnu Magistrátu města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I.

Otevírání obálek proběhne týž den, tj. 13. dubna 2018, od 9:30 hod. v zasedací místnosti č. 202 budovy historické radnice, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Za zadavatele

Tomáš Kysela, v.r.
náměstek primátora