


VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZACE



LEGENDA

1	SVISLÁ STĚNA RÝHY
2	ROURA Z PVC
3	OBSYP POTRUBÍ
4	ZÁSYP RÝHY
5	Ověřuje se za podmínek rozhodnutí ze dne: 19.12.2017 Č.j.: MUDESNA/2017/229/SU

Ověřuje se za podmínek rozhodnutí ze dne: 19.12.2017
Č.j.: MUDESNA/2017/229/SU
Vedoucí odboru:
MĚSTSKÝ ÚŘAD TANVALD
OBSYP PRIMO NAD ROUROU
SE NEZHUJNÚJE



ZÁKLADOVÁ PŮDA (DNO RÝHY)	1.HORNINY SKALNATÉ A POLOSKALNATÉ 2.ZEMINY S KAMENY A BALVANY a NESOUDRŽNÉ: HRUBÉ ŠTĚRKY,KAMENITÉ ZEMINY,SUTĚ b SOUDRŽNÉ:HLINITÉ A JÍLOVITÉ ZEMINY S KAMENY TUHÉ AŽ TVRDÉ KONZISTENCE
PROSTŘEDÍ	NAD HLADINOU PODZEMNÍ VODY
VÝŠKA NADLOŽÍ, ZATÍŽENÍ NA POVRCHU TERÉNU	MINIM.VÝŠKA NADLOŽÍ JE 1,0m 1,0–1,20m POD TUHÝMI VOZOVKAMI, ZATĚŽOVACÍ TŘÍDA A 1,0–1,20m POD NETUHÝMI VOZOVKAMI,ZATĚŽOVACÍ TŘÍDA B 1,21–6,0m BEZ OHLEDU NA DRUH VOZOVKY, ZATĚŽOVACÍ TŘÍDA A
MATERIÁL ROUR	NEMĚKČENÝ PVC 100 D=160,200,315,400mm
ŠÍŘKA RÝHY	D=160 → B=90cm D=315 → B=100cm D=200 → B=90cm D=400 → B=110cm

Ověřuje se za podmínek rozhodnutí ze dne: 18.9.2017
Č.j.: MUDESNA/2035/2017/229/SU

Vedoucí projektu Ing.arch. M. Procházková	Zodpov. projektant Ing. H. Hermová	vypracoval Ing. H. Hermová	Ing. Hana Hermová tel:604 531 808 h.hermova@centrum.cz Ladova 192, 460 14 Liberec XVII IČO: 88504816
Investor : Dům dětí a mládeže větrník Riegrova 16, 460 01 Liberec			
REKREAČNÍ CHATA VĚTRNÍK 2 - ČOV se vsakem k.ú. Souš p.č. 1812			Datum 06/2017
Výkres			Stupeň DSP
			Zak.č. 013/2017
			Měříto výkresu –
			Č.výkresu Paré
Vzorové uložení kanalizace			02

KATASTR
PARCELNÍ ČÍSLA
DRUH POVRCHU
VZDÁLENOSTI SÁCHET
OZNAČENÍ SÁCHET

Desná III - Souš				
1812				
Travní				
250	107 3 68	5 00	107 3 00	10 34
Vsak	1	Zemní filtr	Septik	Objekt

SPÉROVÉ POMĚRY



MĚRITKA 1:200/100

Podélný profil kanalizace
Větrník 2

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

HLoubKA VÝKOPU

KÓTA VÝKOPU


HLoubKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVNĚ

STANČENÍ (km/m)
PROFIL (mm)-MATERIÁL-DĚLKA(m)
SKLOUP (promít)-DĚLKA(m)
UČEŇÍ



Ověřuje se za podmínek rozhodnutí
ze dne: 18.9.2017
Č.j.: MUDESNA/2035/2017/229/SU



Vedoucí projektu Ing.arch. M. Procházková	Zodpov. projektant Ing. H. Hermová	vypracoval Ing. H. Hermová	Ing. Hana Hermová tel: 604 531 808 h.hermova@gmail.com Ledova 192, 460 14 Liberec XIV IČO: 08504816
Investor : Dům dětí a mládeže větrník Riegrova 16, 460 01 Liberec			Datum 06/2017
REKREAČNÍ CHATA VĚTRNÍK 2 - ČOV se vsakem k.ú.Desná III-Souš, p.č. 1812			Stupeň DSP
Výkres			Zak.č. 013/2017
Podélný profil kanalizace			Měříto výkresu 1 : 200/100
			Č.výkresu Pa
			01