
















Legenda přístrojů

-  SPÍNAČ OSVĚTLENÍ č. 1 POD OMÍTKU / IP44
-  SPÍNAČ OSVĚTLENÍ č. 5 POD OMÍTKU
-  SPÍNAČ OSVĚTLENÍ č. 6 POD OMÍTKU / IP44
-  SPÍNAČ S DOUTNAVKOU POD OMÍTKU
-  ZÁSUVKA 230V POD OMÍTKU / IP44
-  P ZÁSUVKA 230V POD OMÍTKU S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
-  ZÁSUVKA 400V/16A 5P
-  POHYBOVÉ ČIDLO
-  UZEMŇOVACÍ VÝVOD
-  A FUTURA 2.2ft PC AI 3200/840 25W,LED,průmyslové
-  B FUTURA 2.4ft PC AI 5200/840 39W,LED,průmyslové

V chodbě bude položen nový páteřně žlab
Uložení kabelů pod omítkou
Rozvodná síť a napětí 3 + N + PE AC 50Hz 230/400V TN-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Ochrana před dotykem neživých částí –
základní – krytím a izolací
při poruše – samočinným odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním
Barevné označení kabelů dle ČSN 330165
Uložení kabelu musí odpovídat ČSN 736005 a ČSN 33 2000-5-52
Nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva.
Umístění zásuvek v umývacích prostorech dle ČSN 33 2130 ed.3
Zásuvky umísťovat mimo umývací prostor

PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ PRO ZAŘÍZENÍ OSTATNÍCH PROFESÍ
(VZT, UT, ZTI, CHLAZENÍ, ...) A PRO ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU
KOORDINOVAT NA STAVBĚ S DODAVATELÍ ZAŘÍZENÍ.

Revize Číslo	Datum	Popis změny	Vypracoval	Podpis

Investor: Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1 460 59 Liberec 1 485 243 111 info@magistrat.liberec.cz				<div>Schéma</div>  <div>±0,000 = 387,100</div> <div>B.p.v.</div>	
Generální projektant: STORING spol.s r.o. Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz					
Projektant části PD: elcenter s.r.o. Sokolská 199 460 01 Liberec 1 tel.: 482 736 374 e-mail: info@elcenter.cz					
Místo stavby:	Liberec	HIP:	Ing. Petr Pospíšil	Číslo zak.:	17x06-DPS
Kraj:	Liberecký	Odpovědný projektant:	Martin Šenberk	Formát:	4 x A4
Katastrální území:	Rochlice u Liberce (682314)	Vypracoval:	Bc. Štěpán Čejka	Datum:	07/2017
Stupeň:	Dokumentace pro provedení stavby			Měřítko:	1:50
Název stavby:	MŠ Kamarád Liberec - stavební úpravy kuchyně				Číslo paré:
Stavební objekt:					
Část:	Silnoproudá elektrotechnika				
Název dokumentu:	Půdorys kuchyně - elektroinstalace				
Kód dokumentu:	17x06 číslo zakázky	DPS stupeň	000 st.objekt	D1.04.700 členění dokumentace	101 číslo výkresu
					00 revize