



- rozvody ÚT vedené v konstrukci stěn a podlahy budou provedeny z plastového vrstvenného potrubí typu ALPE
- desková otopná tělesa budou umístěna se spodní hranou 150 mm nad čistou podlahou, připojení ze zdi
- montáž rozvodu tepla nutno provádět s ohledem na koordinaci s ostatními instalacemi