

Nýdrle - projektová kancelář  
U Sila 1670  
463 11 Liberec 30

VÁŠ DOPIS ZN. / ZE DNE  
z 5.1.2015

NAŠE ZNAČKA  
28/Vi/15

VYŘIZUJE / LINKA E-MAIL  
Vítková/303 ilona.vitkova@mvv.cz

LIBEREC  
2.2. 2015

## **Vyjádření Teplárny Liberec, a. s. k sítím**

### **o Dotčená (připravovaná) stavba:**

Úprava chodníku úsek Husova - Zvolenská, k.ú. Liberec

### **o Předložená dokumentace:**

Přehledná situace s vyznačeným územím

### **o Žadatel:**

Nýdrle – projektová kancelář, Liberec

### **Souhrnné vyjádření:**

Ve vyznačené oblasti výše uvedené stavby (stavební činnosti) se nachází zařízení pro rozvod tepelné energie, které je v současné době již nevyužívané. V případě potřeby nemáme námitek ke vstupu do ochranného pásma vedení. Toto musí být oznámeno zástupcům TLIB.

V případě odhalení topného kanálu a potrubí bude provedena kontrola zařízení pro rozvod tepelné energie. Kontrolu provede vedoucí PZF nebo správce sekundárních rozvodů (viz. kontaktní osoby dole). O provedené kontrole musí být proveden zápis do stavebního deníku. Bez provedené kontroly nesmí být zařízení pro rozvod tepelné energie zasypáno.

S pozdravem

**Teplárna Liberec, a. s.**

Dr. Milady Horákové 641/34a

160 01 Liberec, Liberec IV-Perštýn

IČ: 622 41 672

(14)

  
Ilona Vítková

správa připojení

### **Kontaktní pracovníci Teplárny Liberec, a.s.**

- |                         |                |                                |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|
| o Správce sek. rozvodů: | Zdeněk Svoboda | tel.: 485 386 268, 606 778 911 |
| o Správa připojení:     | Ilona Vítková  | tel.: 485 386 303, 725 522 026 |