




MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

Odbor životního prostředí

oddělení Vodoprávní úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

tel. 485 244 861, IDDS: 7c6by6u, el. podatelna: posta@magistrat.liberec.cz



Č.j.: ZPVU/4330/092762/18-Be1
CJ MML 163756/18
Vyřizuje: Veronika Bělohoubková – kl. 4880

Liberec, dne 27.07.2018

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Mrštíkova 407/3
Liberec III-Jeřáb
461 71 Liberec 7



Rozhodnutí nabylo právní moci
dne 18.08.2018. podpis Jel

ROZHODNUTÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad (dále jen "Vodoprávní úřad"), příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal v řízení o odstranění stavby podle § 128 stavebního zákona podklady pro odstranění stavby, které mu dne 23.04.2018 předložil

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ: 47311975, Mrštíkova 407/3, 461 71 Liberec 7

(dále jen "vlastník stavby"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 15 odst. 1 vodního zákona, § 128 stavebního zákona p o v o l u j e

odstranění stavby vodního díla

"Studna na p.p.č. 2812 v k.ú. Vratislavice nad Nisou"

(dále jen "stavba") na pozemku p.č. 2812 v k.ú. Vratislavice nad Nisou.

Identifikátor kraje	CZ051
Název kraje	Liberecký
Identifikátor obce	563889
Název obce	Liberec
Identifikátor katastrálního území	785644
Název katastrálního území	Vratislavice nad Nisou
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 2812
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-05-02-0340-0-00
ID a název útvaru povrchových vod	LNO_0070 – Lužická Nisa od toku Rýnovická Nisa po Doubský potok
Hydrogeologický rajon	6413-Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy

Popis odstranění stavby:

- kopaná studna o hloubce 12 m bude zasypána čistou nezávadnou zeminou, se stejnorodým vzhledem k okolní zemině,
- dřevěný rumpál nad studnou bude demontován,
- na zavodněné vrstvě bude proveden záhon čistým šterkem a nad zvodněnou vrstvou záhon inertní zeminou, v povrchové vrstvě omezeně propustnou,

II. Stanoví podmínky pro odstranění stavby:

1. Odstraňování stavby nesmí být zahájeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
2. Stavba bude odstraněna dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. David Landa (ČKAIT 0501086) v září 2017,
3. Stavba bude odstraněna nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. S veškerými odpady, které při demolici vzniknou, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a souvisejícími právními předpisy.
5. Při provádění odstranění stavby je nutno dodržet předpisy na ochranu pracujících a třetích osob.
6. Prováděním prací nesmějí být ve svých právech poškozeni vlastníci a uživatelé sousedních prostor a nemovitostí. Především musí být zajištěn stálý přístup na okolní pozemky.
7. Pozemky a zařízení odstraněním stavby dotčené budou při ukončení stavby uvedeny do řádného stavu a případné škody budou odstraněny nebo po dohodě uhrazeny.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Mrštíkova 407/3, 461 71 Liberec 7

Odůvodnění:

Dne 23.04.2018 podal vlastník stavby žádost o povolení odstranění výše uvedené stavby.

K žádosti bylo doloženo:

- 2 x projektová dokumentace pro odstranění studny, kterou vypracoval Ing. David Landa (ČKAIT 0501086) v září 2017,
- závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 08.12.2017 pod č.j.: MZDR 58654/2017-2/OZD-ČIL-Pr,
- stanovisko Povodí Labe, státní podnik ze dne 26.02.2018 pod zn.: PVZ/18/1987/Js/0.

Dne 26.06.2018 bylo doplněno:

- zmocnění k zastupování,
- pasport studny (ověřená zjednodušená projektová dokumentace stavby).

Dne 04.07.2018 bylo doplněno:

- doklad o zaplacení správního poplatku.

Vodoprávní úřad oznámil dne 27.06.2018 pod č.j.: ZPVU/4330/092762/18-Bel CJ MML 145218/18 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání,

protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení. Účastníci byli upozorněni, že mohou uplatnit námitky do deseti dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Námitky nebyly vzneseny.

Upozornění na již existující povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, uvedené v jednotlivých vyjádřeních a stanoviscích, Vodoprávní úřad již v podmínkách rozhodnutí duplicitně neuváděl.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- Magistrát města Liberec, odbor Stavební úřad

Vypořádání s návrhy, námitkami a vyjádřeními účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a § 83 správního řádu odvolání, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Liberec.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Povolení k odstranění stavby pozbývá platnosti, jestliže odstranění stavby nebylo zahájeno do 2 let ode dne, kdy povolení nabylo právní moci.

V souladu s § 13 písm. b) vodního zákona zánikem vodního díla zaniká povolené nakládání s vodami k tomuto vodnímu dílu.

Otisk úředního razítka

Ing. Jaroslav Rašín, v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Ing. Radka Doláková

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 odst. 12 ve výši 500 Kč byl zaplacen dne 04.07.2018.

Rozdělovník str. 4:

Obdrží:

účastníci (na dodejky):

1. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IDDS: c2hdrn3

dotčené orgány:

2. MML - odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 01 Liberec 1

3. MML - odbor Stavební úřad, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 01 Liberec 1

1 x pro spis (H-4190)



Datová schránka: c2hdrn3, Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Uživatel: Dagmar Ebertová

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: rozhodnutí - povolení odstranění stavby, voda: ODSTR.ST. - DPMLaJ (Lavička) "Odstranění vodního díla

ID zprávy: 595805532

Typ zprávy: Přečtená datová zpráva do vlastních rukou

Datum a čas doručení: 1. 8. 2018 v 09:04:44

Odesílatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46001 Liberec, CZ

ID schránky: 7c6by6u

Typ schránky: OVM

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: Nezádáno

Odstavec: Nezádáno

Naše čís. jednací: CJ MML 163756/18

Naše spisová zn.: SZ CJ MML 092762/18/4

Vaše čís. jednací: Nezádáno

Vaše spisová zn.: Nezádáno

K rukám: Nezádáno

Do vlastních rukou: Ano


Přílohy:


18-092762.pdf (527,46 kB)



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 Ověřena projektová dokumentace
 Datum: 18.08.2018 *Ple*
 ZPVU/4330/092762/18-Be/
 CD MML 163756/18



SO 001 - DEMOLICE Č.P. 854

Objednatel: 	Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s. Mrštíkova 3 461 71, Liberec III
---	---

Zhotovitel: 	Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec III - Jeřáb	HIP: Ing. Milan Sobotka
---	--	---------------------------------------

	Vypracoval	Libor Kopáňko		Zak. číslo	17-LI21-016
	Zodp. projektant	Libor Kopáňko		Datum	09 / 2017
	Tech. kontrola	Ing. Milan Sobotka		Stupeň	DSP
	Akce REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TRAMVAJOVÉ TRATI LIBEREC - JABLONEC N. N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N. N., ŠKOLA			Počet formátů	3 x A4
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec III - Jeřáb	Příloha SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DODATEK Č. 1			B	2

Dodatek č. 1 k příloze B. – Souhrnná technická zpráva

B.5 ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍ STUDNY

Z důvodů přípravy staveniště pro rekonstrukci čtyř úseků tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou, úsek Kyselka – Proseč nad Nisou, škola, bude provedeno zrušení stávající studny. Studna je překryta dřevěným rumpálem, voda ve studni sloužila pouze jako užitková voda, není připojena k rodinnému domu. Stávající studna se nachází na pozemku – parc. č. 2812, k.ú. Vratislavice nad Nisou [785644], v místě kde povede nová tramvajová trať. Stávající studna je kopaná o průměru 1,0 m, předpokládaná hloubka 12 m a hladina vody je v hloubce cca 10 m.

V rámci demolice bude provedena likvidace stávající studny. Odstranění studny bude provedeno stavebním podnikatelem. Vzhledem k tomu, že se jedná o klasickou studnu hlubší než 3 m, musí mít tento podnikatel oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem, vydané báňským úřadem. Pokud bude u stávající studny zjištěna přítomnost azbestu, bude zajištěno při její likvidaci provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění studny podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Při likvidaci stávající studny bude dodržena norma ČSN 75 5115 – Jímání podzemní vody (červen 2010). Dřevěný rumpál nad studnou bude demontován, stávající studna bude zasypána čistým materiálem (nezávadnou zeminou), pokud možno stejnorodým vzhledem k okolní zemině, které neznečišťují podzemní vodu. V zavodněné vrstvě bude proveden zához čistým štěrkem a nad zvodněnou vrstvou inertní zeminou, v povrchové vrstvě omezeně propustnou. Při zasypání je nutno zejména dbát, aby nedošlo ke zřícení nebo jinému poškození původního pláště studny, jakémukoliv znečištění podzemní vody, porušení základů blízkých staveb apod.

Stávající studna:



MAGISTRAT MĚSTA LIBEREC
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Ověřená projektová dokumentace

Datum: 18.01.2018 *P. Deš*
ZPVU/4330/092762/18-Be1
OJ MML 163756/18

V Liberci 04/2018

Libor Kopáňko

Date: 18-08-2018 B29
2PVU/4330/092762/18 - Bel
U MML 163756/18

