


m.č.	název místnosti	plocha (m2)	sv. výška (mm)
601	Sklad	8,9	2 950
602 (33)	Vlášenkárna	8,9	3 100
603 (32)	Šatna muži	20,8	3 100
604 (31)	Místnost	6,1	3 070
605	WC+sprcha	4,1	3 070
606	Chodba	13,3	3 100
607	Chodba	7,6	2 430
608	Korepetice	15,9	3 990
609 (35/41)	Sklad kostýmů	56,6	3 960
610	Žehlárna	44,3	3 950
611	Prádelna	3,8	2 430
612	Strojovna	8,6	4 480
613	WC+sprcha	4,6	3 100
614 (37)	Vlášenkárna	5,7	3 100
615 (38)	Šatna	20,5	3 100
616 (39)	Vlášenkárna	8,4	3 100
617	Chodba	19,9	3 100
618 (40)	Sklad	9,2	2 600
619	Lože	8,3	3 710
620	Chodba	3,8	2 000
621	Kabina osvětlovačů	0,9	2 000
622	Schodiště	12,2	2 000
623	Chodba	22,0	2 520
624	WC ženy	6,3	2 500
625	Šatna+chodba	85,4	2 350
626	Úklidová komora	3,0	1 900
627	Schodiště	35,1	2 520
628	Schodiště	35,1	2 520
629	WC muži	6,3	2 500
630	Chodba	21,7	2 520
631	Schodiště	12,5	2 520
632	Chodba	3,7	2 000
633	Kabina osvětlovači	0,9	3 710
634	Lože	8,2	2 000

532,6 m²



LEGENDA POTRUBÍ

----- potrubí pro odvod kondenzátu

LEGENDA ZNAČENÍ

→ 2% směr vedení a sklon potrubí

K10 kanalizační svislé potrubí

POZNÁMKY

- materiál potrubí pro odvod kondenzátu PVC-HT
- potrubí bude vedeno volně po podlaze místnosti
- potrubí bude na kanálovou chladicí jednotku napojeno v místně jejího napojení na odpad
- potrubí bude přes zápachovou uzávěrku
- v meziprostoru balkonu bude potrubí napojeno na stávající kanalizaci vedoucí od stávající výlevky, která bude demontována
- případné kolize s ostatními instalacemi bude řešeno místně při realizaci



k. ú. Liberec - 682039, č. parc. 2

± 0,000 = 372 m n. m. (Bpv)

G e n e r á l n í p r o j e k t a n t		
S V I Ž N		
A u t o r	H I P	V y p r a c o v a l
SVIŽN s.r.o.	Pavel Kolář	Ing. Jakub Hodula Ing. Ondřej Hanzelka
k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a	k o n t a k t	
Zlatnická 10, 110 00 Praha 1	tel.: 776 076 255 mail.: kolar@svizn.com	
s í d l o		
Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6		
i c o	Z o d p . p r o j e k t a n t	
033 01 087	Ing. arch. Marta Ševčíková	
k o n t a k t	č í s l o a u t o r i z a c e	
tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	ČKA 04 407	

A k c e			
Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky			
Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Nám. Dr. Edvarda Beneše 462/27, 460 01 Liberec			
S t a v e b n í k			
Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1			
S t u p e ň	M ě ř í t k o	R e v i z e	D a t u m
DPS	1:50		04/2018

O z n a č e n í č á s t i	Č á s t
D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
Č í s l o p r o f e s e	P r o f e s e
D.1.4.1	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Č í s l o p ř í l o h y	P ř í l o h a
D.1.4.1.b-04	2.PATRO