




m. d.	časť miestnosti	plocha [m <sup>2</sup> ]	zv. výška [m]	výpočetná teplota [°C]
501	Terasa	15,10	2,40	N
502 (28)	Saňa muž	88,4	3,720	22
503	Chodba	11,58	2,400	N
505	WC-rokna	8,2	3,070	24
505	Chodba	3,8	2,400	N
506	Schodiská	25,8	2,400	N
507 (48)	Mišťonč. 4.8	24,2	3,670	20
508	Chodba	14,2	3,670	24
509 (48)	Mišťonč. 4.8	29,2	3,670	20
510	Chodba	20,6	3,670	24
511	Chodba	7,8	2,400	N
512	Schodiská	25,2	2,400	N
513	Chodba	5,0	3,100	N
514	WC-šatny	8,8	3,180	22
515 (25)	Vidieňská	11,8	3,780	20
516 (30)	Saňa škor	80,5	3,100	22
517	Chodba	10,5	2,400	20
518 (30)	Schodiská	24,8	2,600	17
519	Chodba	60,4	3,050	17
520	Lože	16,4	3,710	22
521	Lože	8,6	3,710	22
522	Lože	8,6	3,710	22
523	Saňa	30,0	3,600	20
524	Schodiská	59,8	3,280	17
525	Chodba	53,0	3,280	17
526	Lože	16,4	2,200	22
527	Lože	7,0	2,500	18
528	Bar	152,0	5,250	20
529	Schodiská	50,0	2,440	17
530	Chodba	3,8	2,550	17
531	Saňa	30,0	3,600	20
532	Chodba	25,6	2,150	17
533	WC-muž	10,0	2,600	20
534	Chodba	70,0	3,050	17
535	Lože	16,6	3,710	22
536	Lože	8,6	3,710	22
537	Lože	8,6	3,710	22



- [illegible]

k. ú. Liberec - 682039, č. parc. :

 $\pm 0,000 = 372 \text{ m n. m. (8p\mu)}$ 

Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky

Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1			
Stupeň	Měřítko	Revize	Datum
DPS	1:50		04/2018

D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
C.10 profese D.1.4.3	Profese VZDUCHOTECHNIKA
C.10 přílohy D.1.4.3.b-06	Příloha 1. PATRO