



#### LEGENDA POTRUBÍ



#### LEGENDA ZNAČENÍ



#### POZNÁMKY

- rozvody "S9" budou provedeny z nerezové oceli a budou opatřeny izolací tl. 35mm
- rozvody chladiva jsou provedeny z předizolovaného měděného materiálu
- teplotní spád topné vody k vzt. zařízení 80/60°C
- jednotlivé dimenze rozvodů jsou uvedeny v popiskách na výkrese
- montáž veškerých zařízení, těles a rozvodů proběhne dle instrukcí výrobce
- rozvody a regulační uzel k VZT zařízení Č.3 bude instalován na kovový vodící žlab
- tepelná izolace rozvodů chladiva provedena z kaučuku tl.13mm
- označení "S" slouží pro stoupací potrubí vytápění
- označení "C" slouží pro stoupací potrubí chlazení



k. ú. Liberec - 682039, č. parc. 2

± 0,000 = 372 m n. m. (Bpv)

G e n e r á l n í p r o j e k t a n t		
S V I Ž N		
A u t o r SVIŽN s.r.o. k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a Zlatnická 10, 110 00 Praha 1 s í d l o Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 i č o 033 01 087 k o n t a k t tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	H ě l P Pavel Kolář k o n t a k t tel.: 776 076 255 mail.: kolar@svizn.com	V y p r a c o v á l Ing. Jakub Hodula Ing. Ondřej Hanzelka
	Z o d p . p r o j e k t a n t Ing. arch. Marta Ševčíková číslo autorizace ČKA 04 407	

A k c e			
Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Nám. Dr. Edvarda Beneše 462/27, 460 01 Liberec			
S t a v e b n í k Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1			
S t u p e ň DPS	M ě ř í t k o 1:50	R e v i z e	D a t u m 04/2018

O z n a č e n í č á s t i D.1	Č á s t DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
Č í s l o p r o f e s e D.1.4.4	P r o f e s e VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ
Č í s l o p ř í l o h y D.1.4.4.b-10	P ř í l o h a