



- Legenda značek:
- Spínač jednopólový, 230V/10A, IP44, na po
  - Zásuvka 230V/16A, IP44, na povrch
  - Zásuvka 400V/16A, IP44, na povrch
  - El. vývod 1-fázový
  - El. vývod 3-fázový
  - Rozvaděč
  - Stávající rozvaděč
  - Uzemnění, Ochranné pospojení
  - Přisazené zářivkové svítidlo, IP65
  - Přisazené zářivkové svítidlo, IP65 s autonomním modulem na 1h

POZNÁMKA:  
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-4-41.ed.2:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
VE VYBRANÝCH PROSTORÁCH BUDE PROVEDENO DOPLŇKOVÉ POSPOJENÍ .

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
IZOLACÍ, KRYTY  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
ZÁKLADNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJENÍM  
ZVÝŠENÁ - DOPLŇUJÍCÍM POSPOJENÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

ROZVODY BUDOU PŘEVÁŽNĚ PŘIZNANÉ VEDENY PO POVRCHU NA PŘÍCHYTKÁCH, PŘÍPADNĚ VE STÁVAJÍCÍCH ŽLABECH, POD OMÍTKOU A V TRUBKÁCH PO STĚNĚ. BUDOU POUŽITY BĚŽNÉ ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁLY.

k. ú. Liberec - 682039, č. parc. 2

± 0,000 = 372 m n. m. (Bpv)

Generální projektant		
S V I Ž N		
Autor <b>SVIŽN s.r.o.</b> <small>korespondenční adresa</small> <b>Zlatnická 10, 110 00 Praha 1</b> <small>sídlo</small> <b>Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6</b> <small>ičo</small> <b>033 01 087</b> <small>kontakt</small> <b>tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com</b>	HIP <b>Pavel Kolář</b> <small>kontakt</small> <b>tel.: 776 076 255 mail.: kolar@svizn.com</b>	Vypracoval <b>Ing. Ondřej Pípal</b>
	Zodp. projektant <b>Ing. Ondřej Pípal</b> <small>číslo autorizace</small> <b>ČKAIT 0013142</b>	

Akce			
Divadlo F. X. Šaldy - PD k rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky			
Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Nám. Dr. Edvarda Beneše 462/27, 460 01 Liberec			
Stavebník			
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1			
Stupeň	Měřítko	Revize	Datum
DPS	1:200		04/2018

Označení části	Část
D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
Číslo profese	Profese
D.1.4.6	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČETNĚ OCHRANY PŘED BLESKEM
Číslo přílohy	Příloha
D.1.4.6.b-03	1.PROPADLO - PŘÍZEMÍ