

k. ú. Liberec - 682039, č. parc. 2

± 0,000 = 372 m n. m. (Bpv)

G e n e r á l n í p r o j e k t a n t		
S V I Ž N		
A u t o r	H I P	V y p r a c o v a l
SVIŽN s.r.o.	Pavel Kolář	Ing. Ondřej Hanzelka
k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a	k o n t a k t	
Zlatnická 10, 110 00 Praha 1	tel.: 776 076 255	
s í d l o	mail.: kolar@svizn.com	
Milady Horákové 298/123,		
160 00 Praha 6		
i č o	Z o d p . p r o j e k t a n t	
033 01 087	Ing. arch. Marta Ševčíková	
k o n t a k t	č í s l o a u t o r i z a c e	
tel.: 606 062 636	ČKA 04 407	
mail.: info@svizn.com		

A k c e		
Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky		
Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Nám. Dr. Edvarda Beneše 462/27, 460 01 Liberec		
S t a v e b n í k		
Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1		
S t u p e ň	R e v i z e	D a t u m
DPS		04/2018

O z n a č e n í č á s t i	Č á s t
D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
Č í s l o p r o f e s e	P r o f e s e
D.1.4	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
Č í s l o p ř í l o h y	P ř í l o h a
D.1.4.4.c	KNIHA OTOPNÝCH TĚLES

OBSAH

1. SEZNAM PO PODLAŽÍCH
2. TABULKA OTOPNÝCH TĚLES
3. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

1. SEZNAM PO PODLAŽÍCH

Topení - po místnostech	
Domovské podlaží	Celé ID prvku
3. propadlo	
	OT.3-1.01
	OT.03-1.02
	OT.04-1-11
	OT.04-1.01
	OT.04-1.02
	OT.04-1.03
	OT.04-1.04
	OT.04-1.05
	OT.04-1.06
	OT.04-1.07
	OT.04-1.08
	OT.04-1.09
	OT.04-1.10
	OT.04-1.12
	OT.04-1.13
	OT.04-1.14
2. propadlo	
	OT.04-2.01
	OT.04-2.02
1. propadlo - přízemí	
	OT.03-3.01
	OT.03-3.02
	OT.03-3.03
	OT.03-3.04
	OT.03-3.05
	OT.03-3.06
	OT.03-3.07
	OT.03-3.08
	OT.03-3.09
	OT.03-3.10
	OT.03-3.11
	OT.03-3.12
	OT.03-3.13
	OT.03-3.14
	OT.03-3.15
	OT.03-3.16
	OT.03-3.17
	OT.03-3.18
	OT.03-3.19
	OT.03-3.20

Topení - po místnostech	
Domovské podlaží	Celé ID prvku
	OT.03-3.21
	OT.04-3.01
	OT.04-3.02
	OT.04-3.03
	OT.04-3.04
	OT.04-3.05
	OT.04-3.06
	OT.04-3.07
	OT.04-3.08
	OT.04-3.09
	OT.04-3.10
	OT.04-3.11
Mezipatro	
	OT.01-4.01
	OT.01-4.02
	OT.02-4.01
	OT.02-4.02
	OT.03-4.01
	OT.03-4.03
	OT.03-4.04
	OT.04-4.01
	OT.04-4.02
	OT.04-4.03
	OT.04-4.04
	OT.04-4.05
	OT.04-4.06
	OT.04-4.07
	OT.04-4.08
	OT.04-4.09
1. patro	
	OT.02-5.01
	OT.02-5.02
	OT.02-5.03
	OT.02-5.04
	OT.02-5.05
	OT.02-5.06
	OT.03-5.01
	OT.03-5.02
	OT.03-5.03
	OT.03-5.04
	OT.03-5.05

KNIHA OTOPNÝCH TĚLES Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-05
--	------------

Topení - po místnostech	
Domovské podlaží	Celé ID prvku
	OT.03-5.06
	OT.03-5.07
	OT.03-5.08
	OT.04-5.01
	OT.04-5.02
	OT.04-5.03
	OT.04-5.04
	OT.04-5.05
	OT.04-5.06
	OT.04-5.08
	OT.04-5.09
2. patro	
	OT.02-6.09
	OT.03-6.01
	OT.03-6.02
	OT.03-6.04
	OT.03-6.05
	OT.03-6.06
	OT.03-6.07
	OT.03-6.08
	OT.03-6.09
	OT.03-6.10
	OT.03-6.11
	OT.03-6.12
	OT.03-6.13
	OT.03-6.14
	OT.03-6.15
	OT.03-6.16
	OT.04-6.01
	OT.04-6.02
	OT.04-6.03
	OT.04-6.04
	OT.04-6.13
	ÖT.03-6.03
3. patro	
	OT.02-7.01
	OT.03-7.01
	OT.04-7.01
	OT.04-7.02
	OT.04-7.05
	OT.04-7.06

Topení - po místnostech	
Domovské podlaží	Celé ID prvku
	OT.04-7.07

2. TABULKA OTOPNÝCH TĚLES

KNIHA OTOPNÝCH TĚLES					D.1.4.4.c
Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky					
Celé ID prvku	OT.01-4.01	OT.01-4.02	OT.02-4.01	OT.02-4.02	OT.02-5.01
Název prvku					
Podlaží	Mezipatro	Mezipatro	Mezipatro	Mezipatro	1. patro
Povrch	Zdobný	Zdobný	Hladký	Hladký	Hladký
Typ					
Barva	Krémově bílá	Krémově bílá	Krémově bílá	Krémově bílá	Antracit
Připojení	Boční	Boční	Boční	Boční	Pravé spodní
Šroubení	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15
Počet	1	1	1	1	1
Poznámky	Retroventil v provedení s pákou, provedení s nohou	Retroventil v provedení s pákou, provedení s nohou	Retroventil v provedení s pákou, provedení s nohou	Retroventil v provedení s pákou, provedení s nohou	Retroventil v provedení s pákou, provedení s nohou
Obrazová příloha	OP-01	OP-01	OP-02	OP-02	OP-02

KNIHA OTOPNÝCH TĚLES Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky					D.1.4.4.c
Celé ID prvku	OT.02-5.02	OT.02-5.03	OT.02-5.04	OT.02-5.05	OT.02-5.06
Název prvku					
Podlaží	1. patro	1. patro	1. patro	1. patro	1. patro
Povrch	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký
Typ					
Barva	Tmavě sedá	Tmavě sedá	Tmavě sedá	Tmavě sedá	Antracit
Připojení	Boční	Boční	Boční	Boční	Pravé spodní
Šroubení	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15
Počet	1	1	1	1	1
Poznámky	Retroventil v provedení s pákou, provedení s nohou	Retroventil v provedení s pákou, provedení s nohou	Retroventil v provedení s pákou, provedení s nohou	Retroventil v provedení s pákou, provedení s nohou	Retroventil v provedení s pákou, provedení s nohou
Obrazová příloha	OP-02	OP-02	OP-02		OP-02

KNIHA OTOPNÝCH TĚLES					D.1.4.4.c
Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky					
Celé ID prvku	OT.02-6.09	OT.02-7.01	OT.3-1.01	OT.03-1.02	OT.03-3.01
Název prvku					
Podlaží	2. patro	3. patro	3. propadlo	3. propadlo	1. propadlo - přízemí
Povrch	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký
Typ					
Barva	Bílá	Bílá krémová	Bílá	Bílá	Bílá
Připojení	Boční	Boční	Boční	Boční	Boční
Šroubení	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15
Počet	1	1	1	1	1
Poznámky	provedení s nohou, s bílou termostatickou hlavicí	Retroventil v provedení s pákou, provedení s nohou	Bílá termostatická hlavice	Bílá termostatická hlavice	Bílá termostatická hlavice
Obrazová příloha	OP-03	OP-02	OP-03	OP-03	OP-03

Celé ID prvku	OT.03-3.02	OT.03-3.03	OT.03-3.04	OT.03-3.05	OT.03-3.06
Název prvku					
Podlaží	1. propadlo - přízemí	1. propadlo - přízemí	1. propadlo - přízemí	1. propadlo - přízemí	1. propadlo - přízemí
Povrch	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký
Typ					
Barva	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá	Černá
Připojení	Boční	Boční	Boční	Boční	Boční
Šroubení	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15
Počet	1	1	1	1	1
Poznámky	Bílá termostatická hlavice	Bílá termostatická hlavice	Bílá termostatická hlavice	Bílá termostatická hlavice	Černá termostatická hlavice
Obrazová příloha	OP-03	OP-03	OP-03	OP-03	OP-03

KNIHA OTOPNÝCH TĚLES Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky					D.1.4.4.c
Celé ID prvku	OT.03-3.07	OT.03-3.08	OT.03-3.09	OT.03-3.10	OT.03-3.11
Název prvku					
Podlaží	1. propadlo - přízemí	1. propadlo - přízemí	1. propadlo - přízemí	1. propadlo - přízemí	1. propadlo - přízemí
Povrch	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký
Typ					
Barva	Černá	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá
Připojení	Boční	Boční	Boční	Boční	Boční
Šroubení	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15
Počet	1	1	1	1	1
Poznámky	Černá termostatická hlavice	Bílá termostatická hlavice	Bílá termostatická hlavice	Bílá termostatická hlavice	Bílá termostatická hlavice
Obrazová příloha	OP-03	OP-03	OP-03	OP-03	OP-03

Celé ID prvku	OT.03-3.12	OT.03-3.13	OT.03-3.14	OT.03-3.15	OT.03-3.16
Název prvku					
Podlaží	1. propadlo - přízemí	1. propadlo - přízemí	1. propadlo - přízemí	1. propadlo - přízemí	1. propadlo - přízemí
Povrch	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký
Typ					
Barva	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá
Připojení	Boční	Boční	Boční	Boční	Boční
Šroubení	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15
Počet	1	1	1	1	1
Poznámky	Bílá termostatická hlavice	Bílá termostatická hlavice	Bílá termostatická hlavice	Bílá termostatická hlavice	Bílá termostatická hlavice
Obrazová příloha	OP-03	OP-03	OP-03	OP-03	OP-03

KNIHA OTOPNÝCH TĚLES					D.1.4.4.c
Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky					
Celé ID prvku	OT.03-3.17	OT.03-3.18	OT.03-3.19	OT.03-3.20	OT.03-3.21
Název prvku					
Podlaží	1. propadlo - přízemí	1. propadlo - přízemí	1. propadlo - přízemí	1. propadlo - přízemí	1. propadlo - přízemí
Povrch	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký
Typ					
Barva	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá
Připojení	Boční	Boční	Boční	Boční	Boční
Šroubení	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15
Počet	1	1	1	1	1
Poznámky	Bílá termostatická hlavice	Bílá termostatická hlavice	Bílá termostatická hlavice	Bílá termostatická hlavice	Bílá termostatická hlavice
Obrazová příloha	OP-03	OP-03	OP-03	OP-03	OP-03

KNIHA OTOPNÝCH TĚLES					D.1.4.4.c
Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky					
Celé ID prvku	OT.03-4.01	OT.03-4.03	OT.03-4.04	OT.03-5.01	OT.03-5.02
Název prvku					
Podlaží	Mezipatro	Mezipatro	Mezipatro	1. patro	1. patro
Povrch	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký
Typ					
Barva	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá
Připojení	Boční	Boční	Boční	Boční	Boční
Šroubení	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15
Počet	1	1	1	1	1
Poznámky	Bílá termostatická hlavice	Bílá termostatická hlavice	Bílá termostatická hlavice	Bílá termostatická hlavice	Bílá termostatická hlavice
Obrazová příloha	OP-03	OP-03	OP-03	OP-03	OP-03

KNIHA OTOPNÝCH TĚLES					D.1.4.4.c
Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky					
Celé ID prvku	OT.03-5.03	OT.03-5.04	OT.03-5.05	OT.03-5.06	OT.03-5.07
Název prvku					
Podlaží	1. patro	1. patro	1. patro	1. patro	1. patro
Povrch	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký
Typ					
Barva	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá
Připojení	Boční	Boční	Boční	Boční	Boční
Šroubení	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15
Počet	1	1	1	1	1
Poznámky	Bílá termostatická hlavice	Bílá termostatická hlavice	Bílá termostatická hlavice	Bílá termostatická hlavice	Bílá termostatická hlavice
Obrazová příloha	OP-03	OP-03	OP-03	OP-03	OP-03

KNIHA OTOPNÝCH TĚLES Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky					D.1.4.4.c
Celé ID prvku	OT.03-5.08	OT.03-6.01	OT.03-6.02	OT.03-6.04	OT.03-6.05
Název prvku					
Podlaží	1. patro	2. patro	2. patro	2. patro	2. patro
Povrch	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký
Typ					
Barva	Bílá	Bílá		Bílá	Bílá
Připojení	Boční	Boční	Pravé spodní	Boční	Boční
Šroubení	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15
Počet	1	1	1	1	1
Poznámky	Bílá termostatická hlavice	Bílá termostatická hlavice		Bílá termostatická hlavice, provedení s nohou	Bílá termostatická hlavice, provedení s nohou
Obrazová příloha	OP-03	OP-03		OP-03	OP-03

KNIHA OTOPNÝCH TĚLES					D.1.4.4.c
Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky					
Celé ID prvku	OT.03-6.06	OT.03-6.07	OT.03-6.07	OT.03-6.08	OT.03-6.09
Název prvku					
Podlaží	2. patro	2. patro	2. patro	2. patro	2. patro
Povrch	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký
Typ					
Barva	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá
Připojení	Boční	Pravé spodní	Boční	Boční	Pravé spodní
Šroubení	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15
Počet	1	1	1	1	1
Poznámky	Bílá termostatická hlavice, provedení s nohou	provedení VK, bílá termostatická hlavice	Bílá termostatická hlavice, provedení s nohou	provedení s nohou, s bílou termostatickou hlavicí	provedení VK, bílá termostatická hlavice
Obrazová příloha	OP-03	OP-04	OP-03	OP-03	OP-04

KNIHA OTOPNÝCH TĚLES Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky					D.1.4.4.c
Celé ID prvku	OT.03-6.10	OT.03-6.10	OT.03-6.11	OT.03-6.11	OT.03-6.12
Název prvku					
Podlaží	2. patro	2. patro	2. patro	2. patro	2. patro
Povrch	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký
Typ					
Barva	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá
Připojení	Pravé spodní	Boční	Pravé spodní	Boční	Pravé spodní
Šroubení	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15
Počet	1	1	1	1	1
Poznámky	provedení VK, bílá termostatická hlavice	Bílá termostatická hlavice, provedení s nohou	provedení VK, bílá termostatická hlavice	Bílá termostatická hlavice	provedení VK, bílá termostatická hlavice
Obrazová příloha	OP-04	OP-03	OP-04	OP-03	OP-04

Celé ID prvku	OT.03-6.12	OT.03-6.13	OT.03-6.14	OT.03-6.15	OT.03-6.16
Název prvku					
Podlaží	2. patro	2. patro	2. patro	2. patro	2. patro
Povrch	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký
Typ					
Barva	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá
Připojení	Boční	Pravé spodní	Pravé spodní	Pravé spodní	Pravé spodní
Šroubení	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15
Počet	1	1	2	1	1
Poznámky	Bílá termostatická hlavice	provedení VK, bílá termostatická hlavice	provedení VK, bílá termostatická hlavice	provedení VK, bílá termostatická hlavice	provedení VK, bílá termostatická hlavice
Obrazová příloha	OP-03	OP-04	OP-04	OP-04	OP-04

KNIHA OTOPNÝCH TĚLES Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky					D.1.4.4.c
Celé ID prvku	OT.03-7.01	OT.04-1-11	OT.04-1.01	OT.04-1.02	OT.04-1.03
Název prvku					
Podlaží	3. patro	3. propadlo	3. propadlo	3. propadlo	3. propadlo
Povrch	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký
Typ					
Barva	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá	
Připojení	Pravé spodní	Boční	Boční	Boční	Pravé spodní
Šroubení	Přímé DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	
Počet	1	1	1	1	1
Poznámky	provedení VK, bílá termostatická hlavice	provedení Klasik, bílá termostatická hlavice	provedení Klasik, bílá termostatická hlavice	provedení Klasik, bílá termostatická hlavice	
Obrazová příloha	OP-04	OP-04	OP-04	OP-04	

KNIHA OTOPNÝCH TĚLES Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky					D.1.4.4.c
Celé ID prvku	OT.04-1.04	OT.04-1.05	OT.04-1.06	OT.04-1.07	OT.04-1.08
Název prvku					
Podlaží	3. propadlo	3. propadlo	3. propadlo	3. propadlo	3. propadlo
Povrch	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký
Typ					
Barva		Bílá	Bílá	Bílá	Bílá
Připojení	Pravé spodní	Pravé spodní	Boční	Boční	Boční
Šroubení		Přímé DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15
Počet	1	1	1	1	1
Poznámky		provedení VK, bílá termostatická hlavice	provedení Klasik, bílá termostatická hlavice	provedení Klasik, bílá termostatická hlavice	provedení Klasik, bílá termostatická hlavice
Obrazová příloha		OP-04	OP-04	OP-04	OP-04

KNIHA OTOPNÝCH TĚLES					D.1.4.4.c
Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky					
Celé ID prvku	OT.04-1.09	OT.04-1.10	OT.04-1.12	OT.04-1.13	OT.04-1.14
Název prvku					
Podlaží	3. propadlo	3. propadlo	3. propadlo	3. propadlo	3. propadlo
Povrch	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký
Typ					
Barva	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá
Připojení	Boční	Boční	Boční	Boční	Boční
Šroubení	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15
Počet	1	1	1	1	1
Poznámky	provedení Klasik, bílá termostatická hlavice	provedení Klasik, bílá termostatická hlavice	provedení Klasik, bílá termostatická hlavice	provedení Klasik, bílá termostatická hlavice	provedení Klasik, bílá termostatická hlavice
Obrazová příloha	OP-04	OP-04	OP-04	OP-04	OP-04

KNIHA OTOPNÝCH TĚLES					D.1.4.4.c
Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky					
Celé ID prvku	OT.04-2.01	OT.04-2.02	OT.04-3.01	OT.04-3.02	OT.04-3.03
Název prvku					
Podlaží	2. propadlo	2. propadlo	1. propadlo - přízemí	1. propadlo - přízemí	1. propadlo - přízemí
Povrch	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký
Typ					
Barva	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá
Připojení	Pravé spodní	Pravé spodní	Pravé spodní	Pravé spodní	Boční
Šroubení	Přímé DN15	Přímé DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15
Počet	1	1	1	1	1
Poznámky	provedení VK, bílá termostatická hlavice	provedení VK, bílá termostatická hlavice	provedení VK, bílá termostatická hlavice	provedení VK, bílá termostatická hlavice	provedení Klasik. bílá termostatická hlavice
Obrazová příloha	OP-04	OP-04	OP-04	OP-04	OP-04

KNIHA OTOPNÝCH TĚLES					D.1.4.4.c
Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky					
Celé ID prvku	OT.04-3.04	OT.04-3.05	OT.04-3.06	OT.04-3.07	OT.04-3.08
Název prvku					
Podlaží	1. propadlo - přízemí	1. propadlo - přízemí	1. propadlo - přízemí	1. propadlo - přízemí	1. propadlo - přízemí
Povrch	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký
Typ					
Barva		Bílá	Bílá	Bílá	Bílá
Připojení	Pravé spodní	Boční	Pravé spodní	Pravé spodní	Pravé spodní
Šroubení	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15
Počet	1	1	1	1	1
Poznámky		provedení Klasik. bílá termostatická hlavice	provedení VK, bílá termostatická hlavice	provedení VK, bílá termostatická hlavice	provedení VK, bílá termostatická hlavice
Obrazová příloha		OP-04	OP-04	OP-04	OP-04

KNIHA OTOPNÝCH TĚLES Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky					D.1.4.4.c
Celé ID prvku	OT.04-3.09	OT.04-3.10	OT.04-3.11	OT.04-4.01	OT.04-4.02
Název prvku					
Podlaží	1. propadlo - přízemí	1. propadlo - přízemí	1. propadlo - přízemí	Mezipatro	Mezipatro
Povrch	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký
Typ					
Barva	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá
Připojení	Pravé spodní	Pravé spodní	Boční	Pravé spodní	Boční
Šroubení	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15
Počet	1	1	1	1	1
Poznámky	provedení VK, bílá termostatická hlavice	provedení VK, bílá termostatická hlavice	provedení Klasik. bílá termostatická hlavice	provedení VK, bílá termostatická hlavice	Bílá termostatická hlavice, provedení s nohou
Obrazová příloha	OP-04	OP-04	OP-04	OP-04	OP-03

Celé ID prvku	OT.04-4.02	OT.04-4.03	OT.04-4.04	OT.04-4.05	OT.04-4.06
Název prvku					
Podlaží	Mezipatro	Mezipatro	Mezipatro	Mezipatro	Mezipatro
Povrch	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký
Typ					
Barva	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá
Připojení	Pravé spodní	Boční	Boční	Pravé spodní	Boční
Šroubení	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15
Počet	1	1	1	1	1
Poznámky	provedení VK, bílá termostatická hlavice	provedení Klasik, bílá termostatická hlavice	provedení Klasik, bílá termostatická hlavice	provedení VK, bílá termostatická hlavice	provedení Klasik, bílá termostatická hlavice
Obrazová příloha	OP-04	OP-05	OP-05	OP-04	OP-05

KNIHA OTOPNÝCH TĚLES Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky					D.1.4.4.c
Celé ID prvku	OT.04-4.07	OT.04-4.08	OT.04-4.09	OT.04-5.01	OT.04-5.02
Název prvku					
Podlaží	Mezipatro	Mezipatro	Mezipatro	1. patro	1. patro
Povrch	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký
Typ					
Barva	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá
Připojení	Pravé spodní	Pravé spodní	Pravé spodní	Pravé spodní	Pravé spodní
Šroubení	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15
Počet	1	1	1	1	1
Poznámky	provedení VK, bílá termostatická hlavice	provedení VK, bílá termostatická hlavice	provedení VK, bílá termostatická hlavice	provedení VK, bílá termostatickoá hlavice	provedení VK, bílá termostatickoá hlavice
Obrazová příloha	OP-04	OP-04	OP-04	OP-04	OP-04

KNIHA OTOPNÝCH TĚLES					D.1.4.4.c
Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky					
Celé ID prvku	OT.04-5.03	OT.04-5.04	OT.04-5.05	OT.04-5.06	OT.04-5.08
Název prvku					
Podlaží	1. patro	1. patro	1. patro	1. patro	1. patro
Povrch	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký
Typ					
Barva	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá
Připojení	Boční	Boční	Boční	Pravé spodní	Pravé spodní
Šroubení	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15
Počet	1	1	1	1	1
Poznámky	provedení VK, bílá termostatickoá hlavice	provedení Klasik, bílá termostatická hlavice	provedení Klasik, bílá termostatická hlavice	provedení VK, bílá termostatickoá hlavice	provedení VK, bílá termostatickoá hlavice
Obrazová příloha	OP-04	OP-04	OP-04	OP-04	OP-04

KNIHA OTOPNÝCH TĚLES Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky					D.1.4.4.c
Celé ID prvku	OT.04-5.09	OT.04-6.01	OT.04-6.02	OT.04-6.03	OT.04-6.04
Název prvku					
Podlaží	1. patro	2. patro	2. patro	2. patro	2. patro
Povrch	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký
Typ					
Barva	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá
Připojení	Pravé spodní	Pravé spodní	Pravé spodní	Boční	Pravé spodní
Šroubení	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15
Počet	1	1	1	1	1
Poznámky	provedení VK, bílá termostatická hlavice	provedení VK, bílá termostatická hlavice	provedení VK, bílá termostatická hlavice	provedení Klasik, bílá termostatická hlavice	provedení VK, bílá termostatická hlavice
Obrazová příloha	OP-04	OP-04	OP-04	OP-04	OP-04

KNIHA OTOPNÝCH TĚLES Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky					D.1.4.4.c
Celé ID prvku	OT.04-6.13	OT.04-7.01	OT.04-7.02	OT.04-7.05	OT.04-7.06
Název prvku					
Podlaží	2. patro	3. patro	3. patro	3. patro	3. patro
Povrch	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký	Hladký
Typ					
Barva	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá
Připojení	Boční	Pravé spodní	Pravé spodní	Pravé spodní	Pravé spodní
Šroubení	Rohové DN15	Rohové DN15	Rohové DN15	Přímé DN15	Přímé DN15
Počet	1	1	1	1	1
Poznámky	provedení Klasik, bílá termostatická hlavice	provedení Vk, bílá termostatická hlavice	provedení Vk, bílá termostatická hlavice	provedení VK, bílá termostatická hlavice	provedení VK, bílá termostatická hlavice
Obrazová příloha	OP-04	OP-04	OP-04	OP-04	OP-04

KNIHA OTOPNÝCH TĚLES

Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky

D.1.4.4.c

Celé ID prvku	OT.04-7.07	ÖT.03-6.03
Název prvku		
Podlaží	3. patro	2. patro
Povrch	Hladký	Hladký
Typ		
Barva	Bílá	Bílá
Připojení	Pravé spodní	Boční
Šroubení	Přímé DN15	Rohové DN15
Počet	1	1
Poznámky	provedení VK, bílá termostatická hlavice	Bílá termostatická hlavice, provedení s nohou
Obrazová příloha	OP-04	OP-03

3. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA