



- Legenda značek:
- Spínač jednopólový, 230V/10A, IP44, na po
 - Zásuvka 230V/16A, IP44, na povrch
 - Zásuvka 400V/16A, IP44, na povrch
 - El. vývod 1-fázový
 - El. vývod 3-fázový
 - Rozvaděč
 - Stávající rozvaděč
 - Uzemnění, Ochranné pospojení
 - Přisazené zářivkové svítidlo, IP65
 - Přisazené zářivkové svítidlo, IP65 s autonomním modulem na 1h

POZNÁMKA:
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-4-41.ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
VE VYBRANÝCH PROSTORÁCH BUDE PROVEDENO DOPLŇKOVÉ POSPOJENÍ .

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
IZOLACÍ, KRYTY
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
ZÁKLADNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJENÍM
ZVÝŠENÁ - DOPLŇUJÍCÍM POSPOJENÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

ROZVODY BUDOU PŘEVÁŽNĚ PŘIZNANÉ VEDENY PO POVRCHU NA PŘÍCHYTKÁCH, PŘÍPADNĚ VE STÁVAJÍCÍCH ŽLABECH, POD OMÍTKOU A V TRUBKÁCH PO STĚNĚ. BUDOU POUŽITY BĚŽNÉ ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁLY.



k. ú. Liberec - 682039, č. parc. 2 ± 0,000 = 372 m n. m. (Bpv)

Generální projektant		
S V I Ž N		
Autor SVIŽN s.r.o. <small>korespondenční adresa</small> Zlatnická 10, 110 00 Praha 1 <small>sídlo</small> Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 <small>ičo</small> 033 01 087 <small>kontakt</small> tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	HIP Pavel Kolář <small>kontakt</small> tel.: 776 076 255 mail.: kolar@svizn.com	Vypracoval Ing. Ondřej Pípal
	<small>Zodp. projektant</small> Ing. Ondřej Pípal	
	<small>číslo autorizace</small> ČKAIT 0013142	

Akce			
Divadlo F. X. Šaldy - PD k rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky Divadlo F. X. Šaldy Liberec, nám. Dr. Edvarda Beneše 462/27, 460 01 Liberec			
Stavebník			
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1			
Stupeň	Měřítko	Revize	Datum
DPS	1:200		04/2018

Označení části	Část
D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
Číslo profese	Profese
D.1.4.6	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČETNĚ OCHRANY PŘED BLESKEM
Číslo přílohy	Příloha
D.1.4.6.b-05	LÁVKY