

TYP PROVEDENÍ:
MODULŮ:
KRYTÍ:
ROZMĚRY:
DĚLENÍ:
NÁTĚR:
OBSLUHA:
PŘÍVOD (Y):
VÝVODY:

OCELO–PLECH ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ
4x13
IP54
380x640x180mm

TYPOVÝ
PRAC. SEZNÁMENÝMI
HOREM
NAHORU

POZNÁMKA

DODAVATEL ROZVADĚČŮ ZPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI VČETNĚ VNITŘNÍHO PROPOJENÍ, ČÍSLOVÁNÍ SVORKOVNIC.

TUTO DOKUMENTACI PŘED VÝROBOU PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI.

SOUSTAVA NAPĚTÍ

3+PEN AC 50Hz, 400V/230V/TN–C–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN

		Akce:		Obsah:		Číslo výkresu:	
Vypracoval	ing. Ondřej Pipal	Divadlo F. X. Šaldy - PD k rekonstrukci rozvodů		Rozvaděč R-VRATNICE	Měřitko	-	D.1.4.6c - 02
Zodp.projekt.	ing. Ondřej Pipal	topení a vzduchotechniky			Část	Elektroinstalace	
HIP	-	Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Nám. Dr. Edvarda Beneše 462/27, 460 01 Liberec			Datum	silnoproud 04/2018	
				Počet listů: 2		List číslo: 1	

