

Z á p i s

PRO ÚŘEDNÍ SPISY

sepsaný dne 21.května 1971 v kanceláři Komunálních služeb města Liberce, nám.Bojovníků za mír č. 2.

P ř e d m ě t e m

jednání je žádost Komunálních služeb města Liberce o udělení stavebního povolení na rekonstrukci objektu krematoria čp. 460 v Liberci IV., ulice U krematoria. Projekt na tuto akci byl proveden Krajskou organizací pro rozvoj a zavádění nové techniky v Místním hospodářství, Liberec IV, Blažkova ul. č. 8

Stavební náklad dle rozpočtu činí Kčs 2,232.000 a bude uhrazen vlastními prostředky Komunálních služeb a Městským národním výborem v Liberci.

Stavební práce budou prováděny Stavokombinátem v Liberci. Jejich započítí je uvažováno ve III.Q.1971 a skončení v r. 1973.

K věci:

Podle předložené dokumentace zamýšlí žadatel provést rekonstrukci krematoria, která bude sestávat hlavně z provedení nové chladírny na cca 58 rakví, zastřešení stávajícího dvora před nynějšími chladírnami a kobkami. Opěrné zdi, které jsou ve dvore budou odbourány. S úpravou chladírny dojde k vybourání příček stávajících kobek a likvidaci nepoužívané, zrušené pitevny. Stávající strojovna bude prostorově zachována a dojde pouze k výměně dveří, agregátů, zazdění oken a probourání nového dveřního otvoru. V sousedství této strojovny bude provedena chodba, která bude spojoval chladírnu s předžárovíštěm a dále pak komunikační chodbou až do nové obřadní síně. Pro lepší manipulaci budou na obou stranách této chodby rozšířeny otvory. Okna v chladnici budou zaděna všechna.

Prostor v sousedství spojovací chodby bude upraven na šatny, umývárnu, jídelní kout, rampu a drtírnu věnců, včetně manipulačního prostoru. Jednotlivé místnosti budou od sebe odděleny lehkými zděnými příčkami. Manipulační prostor bude rozšířen o výtah pro dopravu věnců.

Z prostoru žároviště bude přístup ke klosetům pro zaměstnance. V předsíně před klosety bude osazeno umyvadlo. Střecha nad celým zastřešeným dvorem budeš edová z ocelových vazníků a dřevěných krokví. V prostoru kolem hlavního traktu bude střecha pultová z I nosičů, dřevěných krokví a bédnění. Krytina bude plechová a pro zachování vzhledu po obvodě objektu bude eternitová. Celá zadní část bude ze vzhledových důvodů ppatřena atikou, a střechou s nízkým sedlem přizpůsobenou stávajícím objektům. Pravá část od hlavního vchodu do objektu krematoria bude upravena jako obřadní sín ve které bude katafalk. Střecha nad touto obřadní síní bude rovněž šedová. Podhledy šedových konstrukcí budou provedeny z kazet.

Součástí obřadní síně bude chór. Přístup do této obřadní síně bude proveden přes loubí v místech kde byl původní příjezd do dvora krematoria. Dělicí příčky v jednotlivých prostorách budou rovněž lehké - cihelné. Přístup do výstavky, která bude provedena z části podloubí bude v sousedství hlavního vstupu do obřadní síně.

Prostor výstavky bude rozdělen na dvě části skleněnou přepážkou. Za touto přepážkou budou vystavovány zemřelí. Vlastní obřadní sín bude s výstavkou spojená dveřmi. Stávající objekt ve kterém je kolumbarium a kancelář bude upraven na kancelář, plynovou kotelnu, místnost pro pozustalé včetně hygienického zařízení. Dále zde bude místnost pro obřadníka přístupná z předsíně a samostatný WC. Do předsíně bude jednak přístup ze dvora a dále z hlavní chodby. Ve všech nově budovaných prostorách bude provedena elektroinstalace, sanitní instalace, vzduchotechnika a ústřední vytápění. Ve vlastní kotelně budou celkem tři plynové kotle z nichž jeden bude rezervní.

V projektu není zahrnuta výstavba trafostanice za trafostanicí stávající, která bude zrušena bude po dobu výstavby použito trafa mobilního. Umístění definitivní trafostanice bude projednáváno samostatně. Samostatně bude i projednáno POV a to z toho důvodu, že toto není doprojektováno dosud.

Před započítím vlastní rekonstrukce musí však být toto POV předloženo na UHA ke schválení a současně se žádostí bude předložen i závazný posudek okresního hygienika. Ostatní podrobnosti jsou patrné z předložené technické dokumentace.

Vyjádření všech správců jednotlivých zařízení byla předána písemně a OHES vydal samostatný závazný posudek na celou akci.

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny takové připomínky, které by bránily vydání stavebního povolení není námitek proti udělení tohoto povolení ve smyslu zákona č. 87/58 Sb. a prováděcích předpisů SVV č. 44/59 Úl. za předpokladu že budou splněny následující podmínky.

- 1./ Stavební práce musí být provedeny pouze v rozsahu předložené a schválené technické dokumentace a odchylky se připouštějí pouze po dohodě s UHA MěstNV v L₁berci.
- 2./ Základy musí být provedeny s ohledem na unosnost základové půdy.
- 3./ Majitele a uživatele sousedních prostorů nesmí být prováděním stavebních prací na svých právech zkrácený a ni poškozen.
- 4./ V případě že bude nutné použít veřejného statku musí být o jeho pronájmu požádáno na MHA_D MěstNV v L₁berci.
- 5./ Před započítím provádění výkopových prací musí být provedena dohoda se všemi správci od uličních zařízení.
- 6./ Stavba musí být prováděna tak, aby nebyl narušen provoz krematoria.
- 7./ Všechny práce musí být prováděny v souladu s platnými normami ČSN a musí být dbáno ochrany zdraví pracujících.
- 8./ Dešťové vody se střech musí být sváděny pouze na vlastní pozemek žadatele.
- 9./ Všechny prostory v vlhkém provozu musí být řádně izolovány proti pronikání vody.
- 10./ Stěny kolem umývadel a v umývárkách musí být opatřeny buď omývatelnými nátěry nebo obklady.

- 11./ Všechny prostory musí být řádně odvětrány a to buď okny nebo ventilačními průduchy umístěnými nad střechu objektu.
- 12./ Dveře v kotelně musí být ven otevíravé.
- 13./ Před napojením kotlů na komínové průduchy musí být provedeno přezkoušení komínových průduchů komíníky.
- 14./ Před započatím prováděním barev fasády musí být provedeny vzorky a ÚHA požádán o schválení tónů.
- 15./ Při vlastních obřadech jest nutné zachovávat se stran provádějícího závodu pietu.
- 16./ Po dokončení všech prací musí být zažádáno o provedení kolaudace za účelem provedení ~~provádění~~ k trvalému užívání kolaudace

K žádosti jest nutné přiložit revisní zprávu o elektroinstalacích, revisní zprávu o přezkoušení výtahu Českým úřadem bezpečnosti práce, zápis o přezkoušení plynoinstalace a sanitní instalace. Doklad o přezkoušení hromosvodů, zápis o převímce stavby podle zák. č. 109/64 Sb.

Jelikož nebyly další připomínky, bylo jednání skončeno.

Přítomni:

- 1./ za ÚHA MěstNV v Liberci Josef Karabec
- 2./ za KORT Liberec s. Jiří Hejčl, ing. M.Strach
s. ing. Jan Poříz
- 3./ za Stavokombinát v Liberci Dědeček Oldřich
- 4./ za Komun.slужby Liberec ~~xxxxxxxxxxxx~~
ředitel Václav Bartásek
pr. nám. ing. J.Kubice
s. M.Pazderník
s. Jar. Plšek
s. Ad. Drahozal

ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MěstNV v Liberci
SCHVÁLENO ROZHODNUTÍM
ze dne 28.5.79 zn. 1527/1979
hlavní architekt