



# komunální služby města liberce

PRO ÚŘEDNÍ SPISY

Liberec, nám. Bojovníků za mír 2 — tel. 20241

Městský národní výbor  
odbor Ú P A

Liberec

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ  
a ARCHITEKTURY

Došlo 27. XI. 1972

Čj. 7997

Značka

Náše značka / ze dne

060/586

Pril. 2 Vyřiz. značka/Ná

KOM  
LIBEREC

20.11.1972

Věc: Rekonstrukce Krematoria -  
rozšíření stavebního povolení

Termín 5/1.73.

Žádáme tímto o provedení rozšíření stavebního povolení č.j. 2/HA/4/1527/71/Kar ze dne 28.5.1971 uděleného nám na rekonstrukci Krematoria - objekt č.p. 469 Liberec IV. U Krematoria č.or. 7 vzhledem k tomu, že při realizování rekonstrukce došlo z provozních důvodů k jinému řešení provozu v nové obřadní síni. Za tímto účelem přikládáme 2 x projektovou dokumentaci na navrhované změny.

Prosíme o urychlené vyřízení naší žádosti, abychom mohli plynule pokračovat na dalších pracích, aby termín odevzdání stavby do užívání byl dodržen.

příloha: 2 x dokumentace

S pozdravem

" Světu mír "

komunální služby  
m. liberce  
podnikové zastupitelstvo  
LIBEREC

PRO ÚŘEDNÍ SPISY

Městský národní výbor  
odbor Ú P A

060/5786

Vecka/Ná

L i b e r e c

20.11.1972

Rekonstrukce Krematoria -  
rozšíření stavebního povolení

Žádáme tímto o provedení rozšíření stavebního povolení č.j. 2/HA/4/1527/71/Kar ze dne 28.5.1971 uděleného nám na rekonstrukci Krematoria - objekt č.p. 469 Liberec IV. U Krematoria č.or. 7 vzhledem k tomu, že při realizování rekonstrukce došlo z provozních důvodů k jinému řešení provozu v nové obřadní síni. Za tímto účelem přikládáme 2 x projektovou dokumentaci na navrhované změny.

Prosíme o urychlené vyřízení naší žádosti abychom mohli plynule pokračovat na dalších pracích, aby termín odevzdání stavby do užívání byl dodržen.

příloha: 2 x dokumentace

S pozdravem

" Světu mír "

Komunální služby  
Město Liberec  
podpisová funkce  
Liberec

PRO ÚŘEDNÍ SPISY

**S t a v o k o m b i n á t**  
prováz 32-ústřední vytápění  
**L i b e r e c - Barvířská 22**

### Z á p i s

o konečném předání zařízení ústředního vytápění teplou vodou, parou  
o nízkém tlaku, parou redukovanou, teplým vzduchem.

*Křemena Borim R. Kurec*

Stavba :

Dne *7.12.72* ..... provedli jsme za přítomnosti podepsaných  
topnou zkoušku uvedeného zařízení s dobrým výsledkem, to je při tla-  
ku páry v kotli ..... na rozdělovači .....  
při teplotě *60 °C* ..... byla tělesa na celém povrchu pro-  
řátá, potrubí je těsné a provoz kotlů v pořádku.

Vámi ustanovený topič byl řádně do obsluhy celého systému řádně zacvičen.  
Přebíráte proto uvedené zařízení do svého opatrování a ručíte za poškození  
vlivem nedostatečného opatření proti mrazu vzniklé.

**STAVOKOMBINA**

Liberec dne : .....


Předal : ..... dne : .....  
*Barvířská ul. 22*  
**LIBEREC**

Převzal : ..... dne : .....

Topič : ..... dne : .....

Předáno dne : *7.12.72*

*Tímto protokol je předán do provozu dne  
7.12.72 M. P. O. Ololula je zajištěn.*



**STAVOKOMBINA**  
ústřední stavební podnik  
no ze stavebního úřadu  
Instalace plyn  
Barvířská ul. 22 - tel. 4038  
**LIBEREC**

**Zápis**

o vykonané zkoušce těsnosti plynovodu — domovní přípojky — domovního plynovodu

V obci Liberec - krematorium ulice č. \_\_\_\_\_ patro \_\_\_\_\_

v novostavbě, domě, bytě, provozovně, byla provedena plynovodní instalace, rekonstrukce, prodloužení plynovodu — domovní přípojky koncesovanou firmou OSP Stavoteknik a.s.

podle plynárně předloženého rozměrového plánu. Přípojka zkoušena dle čl. 51 dne: \_\_\_\_\_

přípojka leiate Js 2 1/2" 65 m, Js 2" 12 m Js \_\_\_\_\_ m

stoupací vedení Js \_\_\_\_\_ m, Js \_\_\_\_\_ m Js \_\_\_\_\_ m

odbočky . . . . Js \_\_\_\_\_ m, Js \_\_\_\_\_ m Js \_\_\_\_\_ m

spotřebiče . . . 3 ks kotelů KPO

připoj. plynoměru Js 2 1/2" plynoměr m<sup>3</sup>/hod., Js 20 m<sup>3</sup>/hod.

Všechny výpustky a kohouty byly uzavřeny. Zkušební tlak vzduchu byl 500 mm v. s. a po době 15 minut byl pokles tlaku 0 mm v. s.

Výpustky a kohouty pod tlakem na zkoušku otevřeny a shledáno, že žádná část plynovodu není ucpána. Za přítomnosti podepsaných byl plynovod shledán za vyhovující předpisu normy ČSN 38 6441 ze dne 3. 1. 1954 a na základě tlakové zkoušky podle čl. 16 uznán pro tuto dobu způsobilý k vedení svítiplynu.

datum <u>6. XI. 72</u>	maj. bytu	maj. domu	SEVEROČESKÉ PLYNÁRNY národní podnik ÚŽIN plynárně ÚŽIN přímý REC
------------------------	-----------	-----------	---

Barviček

Vorlík