

Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ Liberec
Navýšení kapacit ZŠ 5.května

D.1.4 Elektroinstalace silnoprůd

2 Výpis materiálu

POLOŽKA	MĚR.JED.	MNOŽSTVÍ
1 Doplnění rozvaděče HR dle v.č.E1	ks	1
2 Schéma rozvaděče R-NZ dle v.č.E2	ks	1
3 Doplnění rozvaděče R1A dle v.č.E3	ks	1
4 Doplnění rozvaděče R1B dle v.č.E4	ks	1
5 Doplnění rozvaděče R2A dle v.č.E5	ks	1
6 Doplnění rozvaděče R2B dle v.č.E6	ks	1
7 Doplnění rozvaděče R3A dle v.č.E7	ks	1
8 Doplnění rozvaděče R3B dle v.č.E8	ks	1
9 Schéma rozvaděče R4A dle v.č.E9	ks	1
10 Schéma rozvaděče R4B dle v.č.E10	ks	1
11 Schéma rozvaděče R3.04 dle v.č.E11	ks	1
12 Schéma rozvaděče R3.10 dle v.č.E12	ks	1
13 Náhradní zdroj el.energie UPS 93 PS10(20)--15-2x9Ah-MBS10kV	ks	1
14 Bateriový modul k UPS EBC-A-2x32-9AH-BB-63A.	ks	1
15 Kabel CYKY 4x16	m	75
16 Kabel CYKY 4x10	m	70
17 Kabel CYKY 2x1,5	m	210
18 Dtto 3x1,5	m	2860
19 Dtto 3x2,5	m	2690
20 Dtto 5x2,5	m	80
21 Dtto 5x6	m	60
22 Dtto 5x10	m	55
23 Kabel 1-CXKH-V180 3x1,5	m	210
24 Dtto 5x1,5	m	105
25 Dtto 5x2,5	m	60
26 Dtto 5x6	m	15
27 Vodič CY25 pro pospojování	m	190
28 Vodič CY16	m	90
29 Vodič CY6 pro místní pospojování	m	210
30 Vkládací box pro přístroje Kopobox	ks	20
31 Podlahová krabice Kopobox 80	ks	1
32 Odbočná krabice se svorkovnicí do stěny	ks	79
33 Odbočná krabice KO125	ks	2
34 Krabice pod omítku KO100	ks	2
35 Svorka krabicová do 2,5 mm ²	ks	120
36 Krabice přístrojová	ks	176
37 Dvojitá přístrojová krabice	ks	7
38 Trojitá přístrojová krabice	ks	20
39 Čtyřnásobná přístrojová krabice	ks	10
40 Rámeček přístrojový jednoduchý	ks	180
41 Dtto dvojitý	ks	7
42 Dtto trojitý	ks	20
43 Dtto 4 násobný	ks	10

44	Jednopolový vypínač pod omítku	ks	19
45	Seriový vypínač pod omítku	ks	14
46	Střídavý přepínač	ks	2
47	Dvojitý střídavý přepínač	ks	4
48	Zapínací tlačítko s orient. doutnavkou	ks	38
49	Venkovní senzor pohybu-nástěnný	ks	2
50	Stropní senzor pohybu	ks	8
51	Ovladač pohonu žaluzí	ks	2
52	Regulátor otáček s vypínačem 230V do 100W	ks	4
53	Sporáková kombinace pod omítku	ks	6
54	Tlačítko 1/0 s aretací v krytu proti nedov.manipulaci	ks	5
55	Tlačítko 2x1/0 pod sklem TOTAL STOP	ks	1
56	Tlačítko 1x1/0 pod sklem CENTRAL STOP	ks	1
57	Časové relé pro doběh ventilátoru	ks	3
58	Rozdělovací relé pro zastínění	ks	2
59	Zásuvka 230/16A pod omítku	ks	96
60	Zásuvka 230V s přep.ochranou	ks	8
61	Zásuvka dvojitá 230V/16A	ks	81
62	Dvojitá zásuvka 230V s přepětovou ochranou	ks	18
63	Svorka pospojování	ks	42
64	Přisazené svítidlo s leštěnou mřížkou Al 2x36W EP A	ks	32
65	Přisazené LED svítidlo s krytem 36W Q3A600/700ND B	ks	24
66	Přisazené LED svítidlo s krytem LED 35W BRSK 480 C	ks	11
67	Přisazené nástěnné venkovní svítidlo LED 20W IP44 D	ks	3
68	Přisaz.zářivkové svít.s leskl.mřížkou LL258ALEP 2x58W E	ks	16
69	Přisazené LED sv. s krytem prachot. 41W PL50002W4 F	ks	1
70	Svítidlo nouzového osvětlení LED 3W LW3SE IP40	ks	66
71	Reflektor venkovní LED IP65 30W	ks	1
72	Svorkovnice pospojování v krabici	ks	1
73	Trubka pevná do betonu 40mm	m	50
74	Rošt drátěný ocelový 35/50	m	140
75	Rošt ocelový drátěný 50/100	m	75
76	Trubka pod omítkou 32mm	m	15
77	Ocelová nosná konstrukce do 5kg vč.povrchové úpravy	ks	1
78	Zdroj pro aut.splachovač pisoáru (vybrat dle dod.zařízení)	ks	2
79	Ukončení kabelu do 4x10	ks	115
80	Ukončení kabelu do 5x10	ks	26
81	Ukončení kabelu do 4x16	ks	2
82	Ukončení vodiče pospojování	ks	70
83	Průraz zdivem	ks	26
84	Prostup mezi požárními úseky	ks	12
85	Drážka ve zdivu vč. začištění	m	320
86	Revize el. zařízení	ks	1
87	Pomocné práce, zkušební provoz, kompletace	hod	55