



ROZVADĚČ R4A  
TYP EXON BP-U-600/10 (600/1000/185) POD OMÍTKU  
KROTI IP40/20  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEZÁVHĚ ČÁSTI: AUTOMATICKÝM ODPJENÍM OD ZDROJE TN  
MĚŘENÁ SOUSTAVA: 1+PEN,230V,50Hz-TN-S  
PP-15kV

PROJEKTANT:	ŘEŠIL:	AUTORIZACE:	PROJEKTANT STAVEBNÍ ÚSTAV	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
VLADIMÍR BARTÁ		VLADIMÍR BARTÁ	ENERGY BENEFIT CENTRE PRAHA	STAVEBNÍ ÚSTAV 256 01 BENČOV E-mail: sabbhouse@icad.cz TEL:37723734 IČO 12672888
STAVENÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC MAM Dr.E.BENEŠE 1 LIBEREC	STUPĚŇ PD	DPS	
OBECNÍ ÚŘAD	MĚSTO LIBEREC	ZAK. ČÍSLO	08/2017	MĚŘÍTKO -
STAVENÍ ÚŘAD	LIBEREC	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:		PANE Č.:
MÍSTO STAVBY	BUDOVA ZŠ			
NÁZEV KČE	STAVEBNÍ OPRAVY A ZMĚNA DISPOZIC OBJEKTU ZŠ 5.KVĚTNÁ LIBEREC PRO ZAJIŠTĚNÍ KVALITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A SOCIÁLNÍ INKLUZE			
ČÍSLO DOKUMENTACE	D.1.4 ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD			
NÁZEV VÝKRESU	SCHEMA ROZVADĚČE R4A			ČÍSLO VÝKRESU E9