


Popis	
ROZVODNICE NA OMÍTKU	
Rozvodnice:	3x24 DIN MODULŮ
Položka:	NA OMÍTKU
Stupeň krytí:	IP30
VEŠKERÉ PŘÍSTROJE NESMAZATELNĚ	
OZNAČIT DLE VÝKRESU	
ZACHOVAT LOGICKÉ ČLENĚNÍ DLE SCHEMATU	
PŘÍVOD + VÝVOD VROHEM	

Topné kabely	
TK1 65m	20W/m
TK2 30m	30W/m
TK3 55m	30W/m
TK4 55m	20W/m
TK5 60m	20W/m
TK6 60m	30W/m
TK7 55m	20W/m
TK8 60m	20W/m
TK9 60m	30W/m
TK10 70m	20W/m
TK11 30m	30W/m
Celkem	
14350W	

objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1			<div> AGORA ARCHITECTONICKÝ A INŽENÝRSKÝ ÚSTAV s.r.o.</div>		
generální projektant stavby:					
AGORA spol. s r.o. U Soudu 5506a, Liberec 2, 460 01 E-mail: agora@agora-liberec.cz , tel. 485 102 666					
vypracoval (projektant):		autorizoval (zodpovědný projektant):		schválil (vedoucí projektant):	
M.Müller		M.Müller, ČKAAT 0501002		Ing.arch. Zrník	
místo:		Liberec, ul. Kosičků č.p.8, k.ú. Liberec na parcelě č. 170			
kraj:		st. úřad:		Liberec	
Liberecký		Liberec		obec: Liberec	
Rekonstrukce střechy objektu Střední zdravotnické školy					
Rozvaděč RTK					
střípení PD:				DPS	
datum:				7.12.2017	
formát:				6 x A4	
měřítko:				1:100	
č. zakázky:				2017/668	
číslo (ozn.) dokumentu:				D.1.4.E.05	