



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/MS 19/19

CJ MML 108360/19

Vyřizuje / telefon

Ing. Nikola Martinetz/

485 243 216

V Liberci dne

15.5.2019

Vysvětlení a Změna zadávací dokumentace II.

v rámci zjednodušeného podlimitního řízení:

„Střední zdravotnická škola Liberec – oprava střechy, fasády“

Vážení dodavatelé,

v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tímto poskytujeme odpovědi na dotazy, které byly v rámci výše uvedeného řízení vzneseny z řad dodavatelů. V souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace dochází k úpravě položkového rozpočtu. Upravený rozpočet přikládáme k tomuto dokumentu a poskytujeme rovněž volně ke stažení na profilu zadavatele https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1165.html. Upozorňujeme všechny dodavatele, aby ve svých nabídkách předkládali tuto upravenou podobu položkového rozpočtu – **2091 – Střední zdravotnická škola Liberec (zadání) 15.5.19.xlsx**

Dotaz č. 1

„Prosím ráda bych se zeptala na nejasnosti ohledně rozpočtu. V Hlavním rozpočtu stavebním v listě 5 - Oprava střechy je u položky číslo 2 s názvem Montáž krycí desky prefabrikované záporný počet kusů a u položky číslo 118 - Okna střešní řada - 0 ks. Je to správně nebo se jedná o chybu? Děkuji“

Odpověď

Uvedené položky (2, 118) byly z rozpočtu vymazány.

Dotaz č. 2

„Přeposílám odborné vyjádření spoul autora pro navrhování střech a tvorby norem , kde se vyjadřuje k Vysvětlení a Změna zadávací dokumentace I. "S střední zdravotnická škola Liberec - oprava střechy, fasády"

(vyjádření:

v žádném případě pro ventilaci střechy nelze započítávat výšku vodorovně aplikovaných střešních latí. Ventilace funguje pouze po spádu, tj. šikminou či vertikálou. Pokud je tedy sklon mezi 25°-45°, ale zároveň délka sklonu delší jak 6 m (ale ne delší jak 10m), pak u vláknocementové šablony je nutná výška kontralatě min. 50 mm a zároveň výstupová ventilační mezera (netto otvor) by neměl být menší jak jedna šestisetina plochy střechy - viz. příloha Cembrit. Na to je tedy potřeba nadimenzovat dostatečné ventilační prvky střešní krytiny-. Pokud by se kontralatě 40x60mm dávaly "na štorc", pak by se musely pro jejich kotvící prvky převrtávat !!!

- *a jelikož se jedná o střechu s nezateplenou střešní dutinou, je nutné v detailech u okraje střechy a u vrcholu ploch střechy střešní skladbu střechy přizpůsobit tak, aby byla vytvořena i dostatečně účinná ventilace i střešní dutiny.*
- *Liberec je min. v pásé sněhové oblasti, tj. zejména dle "Pravidel pro navrhování střech ČR " - viz. tabulka v příloze), je u české šablony bezpečný sklon 40°, který se může za určitých předpokladů podkročit max. o 8°. Tj. nelze ji aplikovat na sklon 30°, jelikož mezní sklon pro takovou krytinu v takové oblasti je 32°. V případě, že jde o střechu se sklonem 30°, lze v takovém případě vybrat obdobnou krytinu, ale s dvojitým krytím, např. dánský obdélník, který má ve 2. zóně při výškovém překrytí šablon min. 10 cm bezpečný sklon 30°. Viz. příloha - vláknocement a leták navrhování tříd těsnosti*
- *z hlediska úhlu sklonu střechy, typu krytiny, tvaru střechy, místa stavby a plánování chem. impregnovaného dřeva rozhodně doporučuji střechu se sklonem 30° a vláknocementovou střešní krytinou s dvojitým krytím provést min. ve třídě těsnosti DHV 3, tj. na prkenném bednění použít membránu JUTADACH MONOLITIC 2AP a pod následné kontralatě použít těsnicí pásku JUTAFOL TPK (lepi se na membránu !).*
- *navržení sněholamů by měl provést statik statickým výpočtem (viz. příloha Cembrit) a jejich nosné prvky navrhnout tak (v takové počtu, liniích a rozestupech), aby nebyla překročena jejich únosnost.)*

Dále v příloze zasílám podklady ze kterých mají vycházet především projektanti a teprve následně navazují realizační firmy.

Vysvětlení pana projektanta není v souladu s přiloženými podklady, nejhorší na tom je to, že pan projektant si z navrhování střech vytahuje pouze částečné informace, které pak způsobí, že by střecha mohla nesprávně fugovat. Nové pokrytí střechy by nebylo systémové a docházelo by k nečekaným problémům, které by bylo velmi složité jen najít natož je opravit.

Není to nic neobvyklého, řešení takovýchto specifických informací, nové navrhování střech dle skladeb DHV a doplnění do norem se zavedlo po roce 2014 a dost často se setkáváme s

Vámi zaslané přílohy od firmy Juta pro bezpečný sklon krytiny, vláknocementové maloformátové krytiny a pokládce na bednění bezpečně vyhoví i pro více jak 2 zvýšené požadavky. Pro tuto konfiguraci Juta dle zaslané tabulky nepožaduje podtěsnění kontralatí. Pokud však dodavatel použije jako DHV kvalitnější výrobek a kontralatě budou podtěsněny, nebudeme proti.

V souvislosti s opravou položkového rozpočtu **prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.**

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 24. 05. 2019 v 11:00 hodin.

S pozdravem

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Za zadavatele

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města

Přílohy

2091 – Střední zdravotnická škola Liberec (zadání) 15.5.19.xlsx