







Upozornění:

Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo specifická označení výrobků, zboží či služeb, která platí pro určitou osobu apod., jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu, jsou takovéto odkazy pouze informativní, a zhotovitelé umožňují v souladu se zákonem č. 55/ 2012 Sb., resp. č. 134/ 2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů použít i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných, popřípadě kvalitnějších řešení.


VZHLED K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI JE TŘEBA VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘÍPUSOBIT STÁVAJÍCÍM NOSNÝM KONSTRUKCÍM !!

Legenda:

-  Kruhové— jednostranná odbočka 45°
-  Kruhové— koleno od
-  Kruhové— oblouk
-  Kruhové— osový přechod
-  Kruhové— přímá trouba
-  Kontrolní T kus

Legenda vybavení

POZICE	ZAŘÍZENÍ	KS
K	Plynový kotel výkon 80kW 80/60°C příkon plynu 8,7 m ³ /hod	3
RT	Regulátor tlaku plynu Q 25m ³ /hod	1

zodpovědný projektant: Tomáš Vele, ČKAIT 0501242	kreslí: Tomáš Vele, ČKAIT 0501242	kancelář: TEP Jablonec spol. s r.o. Přivarská 17 466 01 Jablonec n.N. tel: 483 710 226
objednatel: Magistrát města Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec I-Staré Město		
místo stavby: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec Kostelní 8/9, 460 01 Liberec		formát : A3
akce: Výměna plynových kotlů a regulace		datum : 12/2018
		zakázka: VP048/103
		stupeň: DVZ
část: Zdravotecnika, plynoinstalace		měřítko: 1:50 č. paré:
výkres: Půdorys 1 PP, odvod spalin		výkres č. Z-4