



Legenda:

- Kruhové–koleno proti
- Kruhové–oblouk
- Kruhové–přímá trouba

Legenda vybavení

POZICE	ZAŘÍZENÍ	KS
K	Plynový kotel výkon 80kW 80/60°C příkon plynu 8,7 m3/hod	3
RT	Regulátor tlaku plynu Q 25m3/hod	1

Nová okení mříž

Přívod větracího vzduchu

Stávající otvor pro odvod vzduchu pr, 200 mm

zodpovědný projektant: Tomáš Vele, ČKAIT 0501242		kreslí: Tomáš Vele, ČKAIT 0501242		kancelář: TEP Jablonec spol. s r.o. Přivarská 17 466 01 Jablonec n.N. tel: 483 710 226	
objednatel: Magistrát města Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec I-Staré Město					
místo stavby: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec Kostelní 8/9, 460 01 Liberec					
akce:		Výměna plynových kotlů a regulace			
část:		Zdravotecnika, plynoinstalace			
výkres:		Půdorys 1 PP, přívod spalovacího vzduchu			
		Z-3			
		formát :		A3	
		datum :		12/2018	
		zakázka:		VP048/103	
		stupeň:		DVZ	
		měřítko:		č. paré:	
				1:50	
		výkres č.		Z-3	