

legenda:

- nové podzemní kabelové vedení VO CYKY 4x10mm²
- stávající podzemní kabelového vedení VO
- stávající podzemní kabelového vedení VO
- stávající nadzemní vedení VO
- nová trasa stávajícího podzemního kabelového vedení VO
- rušená trasa stávajícího podzemního kabelového vedení VO
- stávající podzemní vedení UPC
- nová trasa stávajícího podzemního vedení UPC
- rušená trasa podzemního vedení UPC
- nový osvětlovací bod LED VO
- přemístěný osvětlovací bod VO
- stávající osvětlovací bod VO
- stávající osvětlovací bod VO
- stávající nadzemní vedení CETIN
- přeložený podpěrný bod CETIN

Třída zeminy: III, IV


Typ prostoru: VI

Prostor dle PNE 33 0000-2: nebezpečný

AC 3+PEN, 400/230V, 50Hz/TN-C

Ochrana před nebezpečným dotykem

- živých částí - polohou, izolací, zábranou, krytím dle PNE 33 0000-1
- neživých částí - automatickým odpojením od zdroje,
použitím nadprouduých jisticích prvku dle PNE 33 0000-1

Projektant	Kreslil		
Petr Morávek	Petr Morávek		
Investor:		Stupeň PD	DPS
ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V LIBERCI KŘIŽOVATKA ČESKÁ X JEŘMANICKÁ		Datum	2017
		Zakázka	2017-004
S0421 veřejné osvětlení, S0501 přeložka vedení UPC S0502 přeložka sloupu CETIN		Měřítko 1:500	Výkres č. 1.