

Ing. Jiří Mečír - Protipožární servis, Radčická 373, Liberec 14, tel. 485122181
IČO 11437456 DIČ CZ500504008

Požárně bezpečnostní řešení

Akce: Stavební úpravy a nástavba objektu - optimalizace kapacity
MŠ Motýlek

Místo: p.p.č. 1366/30, Broumovská 840/7
Liberec

Investor: Statutární město Liberec
Náměstí Dr. E. Beneše 1/1
Liberec 1

Zpracoval: Martin Halmich
osoba odborně způsobilá
osvědčení vydáno
VPR ČR MV ČR
číslo v katalogu
Z - 371/96

Ing. Jiří Mečír
Autorizovaný inženýr
požární bezp. staveb
č. v katalogu ČKAIT:
0500763

arch.č. 215/18
červen 2018



7

Zásahové cesty

Zásahové cesty se pro objekt s požární výškou $h < 22,5$ m v souladu s ČSN 73 0802 nepožadují.

červen 2018

Martin Halmich
osoba odborně způsobilá

Ing. MEČÍŘ Jiří
Protipožární servis
Radčická 373
460 14 LIBEREC 14
tel.: 485 122 131 DIČ: CZ000504008