



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/MS 32/19

CJ MML 177937/19

Vyřizuje / telefon

Mgr. Lucie Jírová/

485 243 207

V Liberci dne

19. 8. 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace I.

pro veřejnou zakázku malého rozsahu:

„Multifunkční hřiště Doubí – Vesec, osvětlení hřiště“

Vážený dodavatelé,

tímto Vám zadavatel poskytuje odpovědi na dotazy vznesené z řad dodavatelů:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

prosím o odpovědi na následující dotazy k veřejné zakázce.

Požaduje zadavatel striktně použití sklápěcích stožárů nebo je možné použití běžné dostupnějších pevných stožárů. Při použití LED reflektorů s vysokou životností nepředpokládáme potřebu časté údržby a častého využití sklápění (jak tomu bylo např. u výbojkových svítidel, kde se často mění zdroj,...)

Odpověď:

Souhlasíme s deklarovanou vysokou životností LED zdrojů. Po pravdě ale i tato svítidla jsou poruchová a může dojít k jejich výměně. K řešenému hřišti je nyní obtížný přístup mechanizace a po dokončení areálu již nebude možný téměř žádný. Z tohoto důvodu jsou navrženy sklopné stožáry.

Dotaz č. 2:

Dle PD se má do nového rozvaděče přemístit stávající výzbroj rušeného rozvaděče a doplnit nová dle schéma. Můžete do schéma doplnit i stávající prvky? Nikde není specifikováno, co přesně se bude přemísťovat, takže nevíme jak nacenit. Podle našeho názoru by bylo lepší nechat vyrobit celý rozvaděč nový - výrobce rozvaděče tak snadno vydá protokol o kusové zkoušce a dá na rozvaděč výrobní štítek - navíc výměna je pak otázkou jednoho dne. Přemístění stávající výzbroje by znamenalo zdemontovat starý rozvaděč, starou výzbroj

předat výrobci nového rozvaděče aby jí osadil a provedl všechny zkoušky a měření předepsané normami,... po celou dobu výroby tedy bude areál bez části osvětlení která je napájena ze stávajícího rozvaděče. Počítá s tím zadavatel?

Odpověď:

Ve stávajícím rozvaděči je nyní instalovaná pouze výzbroj pro čtyři výbojkové reflektory 2000W (odjištění, stykače a předřadníky). Na boku rozvodnice jsou tlačítka pro spínání tohoto osvětlení. Souhlasíme s demontáží a kompletací u výrobce rozvaděče. Tato montáž by měla být provedena v co nejkratším čase, protože v tuto dobu bude stožár pro osvětlení sousedního fotbalového hřiště mimo provoz. K úpravě rozvodnice a sloučení do jednoho rozvaděče bylo rozhodnuto vzhledem k dezolátnímu stavu stávající rozvodnice.

S pozdravem

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Za zadavatele

Ing. Jiří Němeček, CSc., v. r.
náměstek primátora