



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

**Všem dodavatelům**

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/SR 8/19

CJ MML 226702/19

Vyřizuje / telefon

Ing. Jana Kolomazníková/

485 243 497

V Liberci dne

21.10.2019

## **Dodatečné informace III.**

v rámci otevřeného podlimitního řízení:

### **„Navýšení kapacit MŠ Pastelka - stavba“**

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, poskytuje odpovědi na dotazy vznesené z řad dodavatelů k výše uvedené veřejné zakázce a zároveň upřesňuje zadávací dokumentaci.

#### **Dotaz dodavatele č. 1:**

*Co se skrývá pod položkou „stínící textilní vertikální panely? Zda vertikální žaluzie nebo japonské stěny?*

#### **Odpověď zadavatele:**

Specifikaci naleznete ve složce D.1.1.23 PSV – výpis prvků.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

**Dotaz dodavatele č. 2:**


*Pro soubor Silnoproudá elektroinstalace jsou svítidla popsána nedostačujícím způsobem. Vzhledem k tomu, že se jedná o svítidla do interiéru, je nutné specifikovat tato svítidla pomocí typové řady, knihou svítidel, aby bylo možné vytvořit porovnatelnou a odpovídající cenovou nabídku. Poskytnutý popis je velmi obecný a svítidel splňující tuto specifikaci je celá řada s velkým cenovým rozptylem. Prosíme tedy o dodání bližšího popisu svítidel či stanovení způsobu, jakým tyto položky ocenit tak, aby byla zachována porovnatelnost jednotlivých cenových nabídek.*

**Odpověď zadavatele:**

Knihy svítidel (technická specifikace) je součástí TZ elektro a dále zadavatel nově poskytuje složku D.1.4\_H\_PROJEKT INTERIÉRU, kde jsou svítidla popsána. (V rámci projektu Interiéru pro doplnění prostoru, v kterém se pohybují malé děti, byly vybrány oválná minimalistická svítidla pro změkčení dojmu v prostoru. Návrh uvažoval například se svítidly, které jsou i odkazovány v referenčních fotografiích v PD Elektro a Projektu interiéru.) Upozorňujeme, že dodávka vybavení není součástí této veřejné zakázky. Složka D.1.4\_H\_PROJEKT INTERIÉRU je přílohou těchto dodatečných informací.

Zadavatel dále nově poskytuje upřesňující informace týkající se přílohy č. 5 ZD – Dokumentace pro provádění stavby. Upřesnění se týká výplní (francouzských dveří) na únikových cestách, kde nejsou úplně jednoznačně specifikovány prahy a to konkrétně u položek 1.16, 2.27 a 2.28, viz PSV okna - v souladu s požárně bezpečnostními předpisy, kde na únikových cestách mají být dveře bez prahů. Taktéž i v interiéru.

Detail provedení:



Vzhledem k tomu, že výše poskytnuté informace a doplnění zadávací dokumentace svou povahou nevyžadují prodloužení lhůty pro podání nabídek a zároveň nerozšiřují možný okruh účastníků, zadavatel **neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek**. Účastníci mohou i nadále podat svoji nabídku nejpozději do 8. 11. 2019 do 9:00 hodin prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK určeného k elektronickému podávání nabídek, umístěného na adrese <https://zakazky.liberec.cz/>, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „Manuály“ v zápatí), linka technické podpory +420 538 702 719.

Za zadavatele: .....

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.  
primátor města Liberec

#### **Příloha: D.1.4\_H\_PROJEKT INTERIÉRU**