

Oblastní inspektorát práce
pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3
162 00 Praha

Váš dopis ze dne
7.2.2017

Naše č.j.:
3562/7.41/17-2

Naše sp. zn
V7-2017-234

Vyřizuje/kontakt:
Ing. Jiří Blecha /

Česká Lípa
2.5.2017

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Rekonstrukce a stavební úpravy ŽŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Náměstí Míru
místo: náměstí Míru 175/1 a 212/2, Liberec
zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec, IČ: 00262978
projektant: Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha, IČ: 29029210

předložená výše nadepsanému OIP dopisem č.j. 3562/7.41/17-1 ze dne 7.2.2017

Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:

Byly zjištěny následující závady:

1. OIP požaduje, aby zadavatel stavby s ohledem na provádění prací, při kterých hrozí pád z výšky více než 10m (bod 5 přílohy č. 5 NV 591/2006 Sb.), zajistil před započítáním prací zpracování plánu zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce (§ 6 NV č. 591/2006 Sb.)..

Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit oblastnímu inspektorátu práce k posouzení.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

.....
Ing. Jiří Blecha
inspektor inspekce I

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby